

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne
13. 1. 2016

Číslo jednací
KUJI 2788 /2016

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
14. 1. 2016

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 525415

„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská“

– dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

V popisu oken je uvedeno – Těsnění – extrudované 3 roviny

Ve výpisu prvků je ještě uvedeno – Tři roviny těsnění - PEVNÉ

Dodavatelé otvorových výplní nás žádají o upřesnění zadání, není jim úplně jasné, co je myšleno tím slovem **PEVNÉ**.

Odpověď:

Pojem extrudované těsnění je týká technologie provedení, resp. materiálu. Výrobci oken rozlišují materiál těsnění na extrudovaný a neextrudovaný (ten je méně kvalitní).

Specifikací a požadavkem na PEVNÉ těsnění je myšleno následující:

Vnější a vnitřní těsnění musí být řešeno jako dorazové, napevno osazené na rámu. Středové těsnění musí být pevně provedené na rámu a dostatečně tuhé proti deformacím (většinou je řešeno jako vysazená lamela).

Dotaz č. 2:

Objekt 02-15 položka č. 133 Vybourání stávajícího výtahu vč. veškeré technologie (kabina, strojovna, vodící prvky) má být oceněna stavební firmou? Provozovatel nás informoval, že budou výtah demontovat sami.

Odpověď:

Vybourání výtahu vlastními silami byla jedna z možných variant, která však nebyla dosud oficiálně schválena. Dodavatel proto ocení položku v plné výši v souladu s předloženým soupisem prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 3:

Objekt 05-15: zde není uvedeno, kdo zajistí vystěhování rekonstruovaných prostor (vybavení a zařízení v dílnách). Výkaz výměr tuto položku neobsahuje.

Odpověď:

Vyklizení prostor zajistí před předáním stavby škola.

Dotaz č. 4:

Vnější plastové výplně mají uveden požadavek (mimo jiného) nosné jádro z kompozitního materiálu. Co je tímto myšleno? Většina dodavatelů nabízí plastové výplně s touto hloubkou a těmito parametry s vnitřní ocelovou výztuhou, z důvodu kroucení. Toto řešení zadavatel nepřipouští?

Odpověď:

Plastová okna mohou být vybavena ocelovou výztuhou, ale pouze za podmínky že se bude jednat o kovový rám s přerušným tepelným mostem. Nosné jádro z kompozitu toto řeší a je zároveň dostatečně pevné.

Dotaz č. 5:

Dotaz ZTI – Ve výkazu výměr (obou částí -02+ 05) položky č.31+32 jsou uvedeny WC klozety v provedení závěsném s předstěnovým modulem, ale ve specifikaci projektové dokumentace jsou obrázky - závěsného WC hranatého a klozetu kombi s nádrží. Prosím o sdělení jaké klozety nacenit?

Odpověď:

Ve výkazu výměr části 02-15 je položka 31 – závěsný klozet invalidní s podomítkovým modulem, položka 32 – závěsný klozet s podomítkovým modulem a pak položka 40 – klozet kombi

Ve výkazu výměr části 05-15 jsou pak klozety pouze závěsné s podomítkovým modulem.

Ve specifikacích jsou zobrazeny jak závěsný klozet, tak klozet kombi. V obou těchto případech se jedná o klozety s hranatým designem.

Tyto informace mají pouze vysvětlující charakter a nemění zadávací podmínky, a proto se lhůta pro podání nabídek nemění.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za správnost vyhotovení: Mgr. J. Tvrzová