

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL <b>NEMOCNICE HAVL. BROD</b> Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Aleš Praus Nádražní 1189 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01005181		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ALEŠ PRAUS	ODP. PROJEKTANT	ALEŠ PRAUS	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ALEŠ PRAUS	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE <b>NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD</b> <b>- STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE</b>				FORMÁT	x A4	ČÍSLO PARÉ
OBJEKT <b>SO 02 (INTERNA)</b>				KÓTOVÁNO	mm	
ČÁST <b>1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b> <b>1.4.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>				STUPEŇ	DSP a DPS	
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 02	
				DATUM	06 / 2025	

OBSAH <b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU <b>1.4.2.1.</b>	REVIZE
----------------------------------	---------	----------------------------------	--------

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

Akce : **Nemocnice Havlíčkův Brod -stavební úpravy 3.NP. oddělení neurologie**  
Investor : **NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, Příspěvková organizace, Husova  
2624, 580 01 Havlíčkův Brod**  
Objekt : **SO 02 (interna)**  
Část : **1.4 Technika prostředí staveb  
1.4.2. Zdravotně technické instalace**  
Stupeň : **DSP**  
Číslo akce : **10/2025**

## Úvod

Projekt řeší úpravy kanalizace, vodovodu ve 3. nadzemním podlaží objektu neurologie Nemocnice Havlíčkův Brod.

## Vnitřní kanalizace

Nové odpady odvodnění VZT z místnosti 3.62 a 3.63 budou svedeny do stávajícího odpadu č. s06 vysazením jednoduché odbočky 110/50 pod stropem.

Nový odpad odvodnění VZT z místnosti 3.59 bude sveden do stávajícího odpadu č. s07 vysazením jednoduché odbočky 110/50 pod stropem.

Odpad od nového dřezu v místnosti 3.58 bude napojen na stávající odpad od stávajícího dřezu.

Odpad od umývadlové mísy v místnosti 3.53 bude napojen na stávající odpad .

Nové odpady odvodnění VZT z místnosti 3.53 a 3.52 budou svedeny do stávajícího odpadu v místnosti 3.51 vysazením jednoduché odbočky 75/50 pod stropem na odpadu v místnosti č.3.51.

Odpad od nového dřezu a umývadlové mísy v místnosti 3.52 bude napojen na stávající odbočku 110/50 na odpadu s10.

Nové odpady odvodnění VZT z místnosti 3.50 a 3.47 budou svedeny do stávajícího odpadu v místnosti 3.50 vysazením jednoduché odbočky 40/40 ve stěně.

Nové odpady odvodnění VZT z místnosti 3.38 a 3.39a budou svedeny do stávajícího odpadu č. s15 v místnosti 3.38 vysazením dvojité odbočky 110/50/50 pod stropem.

Nové odpady odvodnění VZT z místnosti 3.39b a 3.40a budou svedeny do stávajícího odpadu č. s14 vysazením dvojité odbočky 110/50/50 pod stropem.

Nové odpady od zařizovacích předmětů z místnosti 3.39b a 3.40a budou napojeny do nově vysazené odbočky 110/50 nad podlahou stávajícího odpadu č.s14.

Nové odpady odvodnění VZT z místnosti 3.40b a 3.41 budou svedeny do stávajícího odpadu č. s13 vysazením dvojité odbočky 110/50/50 pod stropem.

Nový odpad od umývací mísy v místnosti 3.40b bude napojen na stávající odpad po stávajícím zařizovacím předmětu.

Nový odpad odvodnění VZT z místnosti 3.44 bude sveden do stávajícího odpadu č.

s12 vysazením jednoduché odbočky 110/50 pod stropem.

Odpady budou vedeny z části ve zdech a zčásti pod stropem 3.NP.

Odpadní a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude provedeno z trubek z PVC – HT.

Provedení vnitřní kanalizace musí odpovídat platné ČSN 75 6760.

## **Vnitřní vodovod**

Voda ke dřezu v místnosti 3.58 bude napojena na stávající vývody

Voda k umývací míse v místnosti 3.53 bude napojena na stávající vývody

Voda k umývací míse v místnosti 3.52 bude napojena na stávající vývody a ke dřezu budou na stávajícím potrubí vysazeny T kusy 20/20.

Voda k umývací míse v místnosti 3.53 a ke dřezu v místnosti bude napojena na stávající odbočky na stoupacím potrubí G1.

Voda k umývací míse v místnosti 3.40b vysazením T kusů 32/20 na stoupacím potrubí F1.

Rozvody studené vody a teplé vody budou provedeny z plastových trubek PP typ 3 pro PN 16 spojovaných polyfúzním svařováním a s armaturami pomocí speciálních tvarovek s mosazným šroubením. Potrubí studené bude izolováno izolací z návlekových trubíc tl. 9 mm. Potrubí teplé vody bude tepelně izolováno izolací z návlekových trubíc tl. 15-25 mm dle dimenze.

Provedení vnitřního vodovodu musí odpovídat platné ČSN 73 6660 a ČSN EN 806-3.

## **Zařizovací předměty**

Typy a umístění zařizovacích předmětů je patrné z výkresové části. Keramické zařizovací předměty jsou navrženy typové, baterie jsou navrženy stojánkové pákové chromované popř. nástěnné pákové chromované. Barvy zařizovacích předmětů dle výběru investora. V rámci rekonstrukce budou vyměněny také zařizovací předměty v sociálních zařízeních příslušných k lůžkovým pokojům. Jedná se o místnosti č. 3.37, 3.38, 3.42, 3.43, 3.48, 3.49, 3.60 a 3.61.

V Havlíčkově Brodě červenec, 2025

Vypracoval : Aleš P r a u s