

TRASY PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ  
OKRŮHŮ TŘIDY NAPÁJENÍ 0, VČETNĚ OPERAČNÍCH SVÍTEL  
PROVEŠT S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PH 60-R.  
ULOŽENÍ VEDENÍ NA VODOROVNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH  
OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH  
OSTATNÍ NEZNAČENÉ TRASY JSOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH  
ŽLABŮ 62x50 Z PLASTOVÝCH TRUBEK NEBO NA PŘÍCHYTKÁCH.  
TOLERANCE VODOROVNEHO ULOŽENÍ KABELOVÝCH TRAS 2,5%

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50HZ, 230/400V/TN-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ  
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.  
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, mů se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

[illegible]

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.