

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 6. srpna 2025

Záměr: Z/2025/130501  
Řízení: R/2025/132696/2 R/2025/132696  
Č.j.: R/2025/132696/2 R/2025/132696/2  
Vyřizuje: Mgr. Lucie Dvořáčková, tel.: 569 474 213  
Č.j. odesílatele:

Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.,  
Husova 2624  
580 01 Havlíčkův Brod

V zastoupení  
Ing. Otto Šrůta  
Boňkov 13  
582 55  
Herálec

### **Řízení o povolení záměru – „NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3. N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto **závazné stanovisko**:

Se záměrem „NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3. N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE“ se s odkazem na § 15, § 18, § 30, § 77 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a na § 2 zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení č. vlády 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, se

**souhlasí**

#### **Odůvodnění :**

Dne 14. 7. 2025 byla na KHS kraje Vysočina doručena prostřednictvím datové schránky žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod, kterou na základě plné moci předložil Ing. Otto Šrůta, o vydání závazného stanoviska k řízení o povolení záměru „NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3. N. P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE“. Projektová dokumentace byla zpracována v 02/2025, zpracovatel: Ing. Petr Salivar, Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod.

Stavební úpravy budou realizovány v objektu parc. čísla 1690 v katastrálním území Havlíčkův Brod, jedná se objekt zdravotnického zařízení – Nemocnice Havlíčkův Brod. Stavební úpravy budou realizovány v objektu SO 02(interna) na úrovni 3. nadzemního podlaží na oddělení neurologie. V objektu SO 02 budou na úrovni 3 n. p. provedeny dílčí stavební úpravy pro optimalizaci a modernizaci provozu. Účel užívání zůstane zachován.

Pro zajištění akutní péče v Kraji Vysočina bude na oddělení neurologie zřízeno iktové centrum spádově pokrývající danou oblast. Na části dispozičního uspořádání dotčeného podlaží budou zřízeny dva pokoje se sesternou pro poskytování intenzivní péče, jež budou součástí společného lůžkového fondu. Rekonstrukce bude provedena v co nejkratší době za minimálního omezení provozu nemocnice. Oddělení bude na přechodnou dobu přemístěno do náhradních vyhovujících prostor. Navrhované stavební úpravy budou realizovány zejména v interiéru objektu. S úpravami uvnitř budovy souvisí bourací a demontážní práce nenosných konstrukcí a prvků nevyhovujících novému dispozičnímu uspořádání či konstrukcí a prvků ve špatném technickém stavu. V rekonstruovaných prostorech budou vybourány některé příčky a určené dveře. Do nově vytvořených místností budou osazeny typové otočné dveře a kovové mechanicky posuvné dveře. Mezi sesternou a pokoji intenzivní péče budou osazena hliníková fixní okna s vnitřními žaluziemi pro dohled na pacienty na lůžku. V rámci rekonstrukce budou vyměněna všechna dveřní křídla ústící do hlavní chodby na oddělení. V nově vytvořených a rekonstruovaných místnostech budou osazeny nové zařízení předměty sanitární techniky a bude doplněna silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace. Všechny pokoje budou vybaveny lůžkovými rampami s vývody požadovaných medicínálních plynů. Pro vylepšení komfortu na pracovištích a pokojích budou na celém oddělení instalovány vnitřní nástěnné klimatizační jednotky. Vnitřní nástěnné kompaktní jednotky budou umístěny v chlazených místnostech pod stropem na vnitřních stěnách, chlazení technické místnosti bude pomocí kazetových jednotek. Jednotky budou napojeny na venkovní kondenzační jednotky umístěné na stěně přilehlého únikového schodiště.

Na celém podlaží je instalován systém teplovodního vytápění s otopnými deskovými a žebříkovými tělesy. Stávající systém zůstane zachován a nebude do něj zasahováno.

Odvětrání místností je přirozené, zajištěno je osazenými výplněmi otvorů, nuceným větráním je v rámci dotčeného úseku řešen pouze prostor chodby a sociálních zařízení, denní osvětlení a proslunění je zajištěno stávajícími prosklenými plochami výplní otvorů.

Umělé osvětlení bude v rekonstruovaných místnostech upraveno dle nových požadavků a účelů místností, v ostatních místnostech zůstane zachováno stávající umělé osvětlení. Osvětlovací soustavy jsou navrženy v souladu s ČSN EN 12 464-1, ČSN 33 2130. Upozorňujeme na § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kde je uvedeno, že po realizaci záměru se provede měření v souladu s postupy stanovenými v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení. Měření provede na základě objednávky investora akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř nebo držitel osvědčení o odborné způsobilosti v oboru fotometrie. Od požadavku na měření je možné ustoupit za předpokladu, že typy a rozmístění svítidel uvedených v návrhu osvětlení se prokazatelně shodují s instalovanou osvětlovací soupravou a zároveň je podle výpočtu udržovaná osvětlenost  $\bar{E}_m \geq 1,2$  násobku udržované osvětlenosti  $\bar{E}_m$  požadované českou technickou normou upravující hodnoty elektrického osvětlení pro konkrétní zrakový úkol a činnost“.

Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. Vzhledem k účelu, charakteru a umístění stavby není třeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný významný zdroj vibrací a hluku.

Po prostudování dokumentace vydala KHS kraje Vysočina toto závazné stanovisko, kdy s předloženým záměrem „**NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 3. N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE**“ souhlasí.

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Mgr. Lucie Dvořáková  
vedoucí oddělení  
protiepidemického Havlíčkův Brod a Pelhřimov  
*podepsáno elektronicky*

**Rozdělovník**

Obdrží: Ing. Otto Šrůta, Boňkov 13, 582 55 Herálec, ID: jkmbvu8