



POZNÁMKA

- VENKOVNÍ ROZVÁDEČE BUDOU PROSTAVENY DODATEČNÝM KRYTEM DO ZATEPLENÍ, PŘIDANÝ KRYT MUSÍ UMOŽNIT POHODLNÉ OTEVÍRÁNÍ PŮVODNÍCH DVEŘÍ
- DO HLAVNÍHO ROZVÁDEČE OBJEKTU DOPLNIT PŘEPĚŤOVOU OCHRANU VE TRÍDĚ LPL IV
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO NAD VRATY OBJEKTU DEMONTOVAT, PO INSTALACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ZNOVU NAMONTOVAT NA PŮVODNÍ POZICI
- STÁVAJÍCÍ VYPÍNAČE A TLAČÍTKA BUDOU DEMONTOVÁNA, PO INSTALACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SE NA PŮVODNÍ ROZVODY NAMONTUJÍ NOVÉ PŘÍSTROJE
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO NAD DVEŘMI BUDE DEMONTOVÁNO, PO INSTALACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE NA PŮVODNÍ MÍSTO NAMONTOVÁN NOVÝ REFLEKTOR

LEGENDA

- HLAVNÍ, SPOLEČNÁ TRASA
- VYPÍNAČ ř.1 - IP20, IP44
- NÁSTENNÉ SVÍTIDLO
- ZÁSUVKA 400V/16A - IP44
- DVOUTLAČÍTKO - IP44
- ROZVODNICE

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval: Ing. Zbyněk Pecina , Projektování el. zařízení, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava, č. ČKAIT 1400049	
Akce : REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, DÍLEN A SKLADU NA CM TREBÍČ	Bc. Adam Novák Projektování el. zařízení Cejlle 158, Batelov mobil: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com
	Stupeň: DPS
Investor: KSÚSV, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	Datum: září 2024
	Formát: 4 x A4
Výkres : Doplnění elektroinstalace	Číslo zakázky: c2024067
	Měřítko : 1:50
	Kopie č.: Výkres č.: 01