



Seznam svítidel					
Index	Název výrobku	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
2	svítidlo typ 2	10218 lm	0.80	69.5 W	46

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
3/PEN resp. 3/PE/N 400/230V AC 50Hz SÍŤ  
TN-C-S OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KONTROLOVAL	Ing. LIBOR TONAR
VYPRACOVAL	Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT-0501352
HL. INŽ. PROJ.	
INVESTOR:  SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, IČ: 48895598 STUDENTSKÁ 1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	
NÁZEV STAVBY:  VÝMĚNA OSVĚTLENÍ SPŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	
OBSAH DOKUMENTACE:  D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
OBSAH VÝKRESU:  UMĚLÉ OSVĚTLENÍ – ROZMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL – ELEKTRODÍLNA	

AUTORIZACE:	
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div><span>ELEKTROS</span></div><div>MARTINICE</div><div>SPOL. S R.O.</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>ELEKTROS, spol. s r.o.</div><div>Roztoky u Jilemnice 439</div><div>512 31 Roztoky u Jilemnice</div><div>IČ: 15043487</div><div>www.elektros.cz / elektros@elektros.cz</div></div></div></div></div></div></div></div></div>	
FORMÁT	A3
DATUM	04.09.2024
ČÍSLO ZAKÁZKY	63/24
STUP.DOK.	DPS
KÓD PROJEKTU	12544
MĚŘÍTKO:	PARE:
1:100	
ČÍSLO VÝKRESU:	
D.1.4-E6	