



Obec Petráveč

Petráveč 40 , 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00842559

mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, <http://www.petravec.cz>

Č.j.:

Datum: 13.10.2017

SHP s.r.o.
Bohunická 130/50
619 00 BrnoAQA-CLEAN

Vyjádření na akci:

„Silnice II/360 Velké Meziříčí JV obchvat aktualizace DÚR“

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Při této stavbě **dojde** ke střetu s Vedením optické sítě obce Petráveč (OSP), poloha tohoto vedení je zakreslena v příloženém výkresu. Jedná se o HDPE trubky 40mm s optickým kabelem.

S akcí souhlasíme za těchto podmínek:

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení OSP je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo OSP tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k OSP.

Před realizací požadujeme vytýčit toto zařízení (p. Kratochvíl, 608 752 783).

Při stavbě musí být podzemní kabelové komory na HDPE trubkách ponechány v zeleném pásu – v opačném případě budou tyto komory vyměněny za komory s pojezdovým poklopem, nebo přesunuty.

Při stavbě provizorních komunikací, např. SO111 viz. Koordinační situace, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, bude povrch provizorní komunikace v souběhu a v křížení kryt betonovými panely, tak aby nedošlo k poškození HDPE trubek uložených pod touto provizorní komunikací, s min. přesahem krytí 0,9 m na každou stranu.

Při stavbě nových zpevněných ploch, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, budou tyto uloženy v hloubce min. krytí 0,9 m a budou umístěny do plastových silnostěnných kabelových žlabů v celé délce nové zpevněné plochy, v případě násypu musejí být žlaby přesaženy na každé straně od paty směrem ven o 2m, a HDPE trubky do ní musejí být vloženy. Dále musí být ve stejné délce jako nově umístěný žlab a ve stejné hloubce vedle, uložená nová vrapovaná chránička HEKAPLAST DN 125 mm – u optických kabelů umístěných v HDPE trubkách musí být provedeno měření optických vláken a to před realizací a následně po dokončení přeložení provézt závěrečné měření OK.

Při křížení nového vedení se zařízením SEK bude zařízení SEK umístěno do vhodné chráničky s přesahem min. 1,0m na každou stranu.



Obec Petráveč

Petráveč 40 , 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00842559

mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, <http://www.petravec.cz>

Č.j.:

Datum: 13.10.2017

Zabezpečení/přeložení SEK zajistí společnost PETNet, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku/zabezpečení SEK je povinen uhradit společnosti PETNet, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy SEK.

Před záhozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Kratochvíl, 608 752 783). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení stavby bude naší společností vydán závěrečný zápis, který bude použit ke kolaudaci.

Pokud by došlo při realizaci ke změně projektu a přiblížení do ochranného pásma vedení OSP, je třeba nás kontaktovat a vytýčit vedení trasy.

Platnost tohoto vyjádření je do 13.10.2018.

Případné dotazy či požadavky prosím volejte na telefon 608 752 783, Bc. Jiří Kratochvíl nebo emailem na info@petnet.cz.

V Petrávči dne 13.10.2017


.....


Miloš Kratochvíl – starosta obce