

**Blažek profi group, s. r. o.**

**IČO: 19322844**

**č. p. 392, 691 24 Příbice**

*Projekce elektro a silnoproudých zařízení*

*Číslo protokolu: 25036-2/VV/2025*

## **Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2**

### **Posuzovaný objekt (elektrické zařízení)**

**Druh zařízení:** II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část  
**Název stavby:** Rekonstrukce chodníků Šaratice  
**Objekt:** 405 PŘELOŽKA VO V AREÁLU BETONÁRKY  
**Katastrální území:** Velké Meziříčí  
**Místo stavby:** Velké Meziříčí

### **Složení komise:**

*Ing. Tomáš Blažek – předseda komise*

*Bc. Patrik Bejček – elektro projektant části*

### **Soupis podkladů (příloh) použitých pro určení vnějších vlivů:**

- zaměření stávajícího stavu objektu
- projektová dokumentace stavby
- prohlídka na místě stavby
- fotodokumentace
- podklady od správců inženýrských sítí

**Blažek profi group, s. r. o.**

**IČO: 19322844**

**č. p. 392, 691 24 Příbice**

*Projekce elektro a silnoproudých zařízení*

**Číslo protokolu: 25036-2/VV/2025**

## **Vyhodnocení:**

**Zařazení jednotlivých prostor do charakteristik vnějších vlivů:**

### **Kabelové vedení VO, NN, sloupy VO – venkovní prostory:**

- teplota okolí AA7: (-25 až + 55 °C)
- atmosférické podmínky okolí AB7: (-24 až + 55 °C)
- nadmořská výška: AC 1 (méně jak 2000 m)
- výskyt vody: AD3 (vodní tříšť)
- výskyt cizích pevných těles: AE1 (zanedbatelná)
- výskyt korozivních látek: AF1 (zanedbatelná)
- výskyt rostlinstva: AK1 (bez nebezpečí)
- výskyt živočichů: AL1 (bez nebezpečí)
- intenzita slunečního záření: AN1 (nízká)
- seizmické účinky: AP1 (zanedbatelné)
- blesková úroveň: AQ3 (přímé ohrožení)
- schopnost osob BA1 (běžná)
- kontakt osob s potenciálem země BC4 (trvalý)
- podmínky úniku v případě nebezpečí: BD1 (malá hustota obsazení, snadný únik)
- konstrukce budovy: CA1 (nehořlavé)
- stavební materiál CB1 (zanedbatelné nebezpečí)

### **Celkové zhodnocení**

Dle TNI 33 2000-5-51 tabulky č.7 je prostor určen jako nebezpečný.

### **Rozhodnutí:**

Zbývající charakteristiky vnějších vlivů, které nejsou uvedeny ve výčtu, jsou považovány za zanedbatelné.

**Počet stran protokolu o určení vnějších vlivů: 2**

**Vypracováno v Brně, 08/2025**



Ing. Tomáš Blažek  
Předseda komise