

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne
18.1., 20.1.2016

Číslo jednací
KUJI 6456/2016

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
21. 1. 2016

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 525415

„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská“

– dodatečné informace 3 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Prosím o informaci, jak má uchazeč chápat v dokumentaci tabulek PSV požadavek na okna, když zadavatel uvádí, že okna mají být otvíravá a výklopná. A dalším požadavkem je pákový ovladač na tyto okna. Tato varianta na otevírání s pákovým ovladačem není možná. A dále, zda má být pákový ovladač i u oken, kde parapet je ve výšce 950mm?

Odpověď:

Okna mají být výklopná i otvíravá (uvažováno jako celek). Pákový mechanismus umožňuje pouze vyklopení pro větrání – týká se pouze horních křídel. Spodní křídla jsou otvíravá a sklopná se standardním euro kováním.

Dotaz č. 2:

Jak má uchazeč chápat, že v technické zprávě je napsána hloubka rámu 80mm a ve specifikaci okna je hloubka 86mm?

Odpověď:

Platí požadavek stanovený ve specifikaci oken, na niž odkazuje soupis prací, dodávek a služeb, tj. minimální stavební hloubka rámu 86mm.

Dotaz č. 3:

Musí uchazeč striktně dodržet veškeré parametry u dodávaných materiálů? Např. u plastových výplní a vnitřních dveří vyplývá ze zadání, že daný druh výrobků nejspíše dodává jediný dodavatel.

Odpověď:

Projektová dokumentace vymezuje minimální požadavky na parametry dodávaných materiálů či výrobků, a proto zadavatel připouští použití jiných kvalitativně i technicky obdobných řešení. Z uvedeného vyplývá, že dodavatel může nabídnout plnění i s lepšími parametry. Dle našich zjištění existuje několik výrobců oken, kteří předepsané parametry splňují, či nabízejí lepší.

Dotaz č. 4:

Rozpočet ZTI, 02-15: pol. č. 33, 34, 39 a 05-15: pol. č. 31, 32 – součástí uvedených položek jsou pákové nerezové baterie. Do prostorů, kde budou osazeny, by mělo dostačovat klasické „chromové“ provedení baterií, které budou splňovat i požadovanou 5-ti letou záruku. Nerezové baterie nejsou běžné a dosti navýší rozpočet!? U sprchových baterií se již ve výkazu o materiálu nic nepíše.

Odpověď:

Uchazeč ocení baterie dle požadavků zadávací dokumentace. Baterie v záchodových provozech jsou záměrně navrženy jako nerezové, protože se jedná o místa s vysoce náročným provozem a je třeba tomu přizpůsobit i zvolený materiál baterií. Sprchové baterie se nacházejí pouze u šaten dívek (část 02-15) a u šatny elektro učeben (část 05-15), kde není taková provozní zátěž. Proto stačí dodat „materiálově nespecifikovanou“ sprchovou baterii se zárukou min. 5let od výrobce.

Dotaz č. 5:

Ve VV 8 – Venkovní úpravy je u položky 6 – poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) ve výši 81,744 tun. Ovšem v položkách 13 a 14 pro nakládání a odvoz odpadu je počítáno se 155,679 tunami. Prosím o objasnění, proč není pro zbývajících 73,935 tun uvedeno skládkovné.

Odpověď:

U tonáží odvezených na skládku došlo k chybě při přepsání vzorce. Poplatek za skládku je v pořádku. Množství tun se snížilo na cca 13t (zbytek je tonážní přepočten z vytěžené zeminy). Většina bouraného materiálu je řešena v části 02-15. V důsledku uvedených úprav poskytuje zadavatel v příloze opravený dílčí soupis prací 8 – Venkovní úpravy, který je závazným podkladem pro zpracování nabídky.

Zadavatel žádá zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 Zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zpracování dodatečných informací do svých nabídek, takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 2. 2016 v 13.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Příloha: opravený soupis prací 8 – Venkovní úpravy

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za správnost vyhotovení: Mgr. J. Tvrzová