



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Překládová zařízení
druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
ev. č. u zadavatele:	15/25/VZ

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 2. 10. 2025 ve 13:30 hodin Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Žádost“).

Zadavatel sděluje, že Žádost byla zadavateli doručena 5. pracovní den přede dnem ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. po lhůtě stanovené zadavatelem v Zadávací dokumentaci ze dne 23.9.2025 (dále jen „ZD“), ve které je v odst. 13.3.3 uvedeno, že za včasně podanou žádost o vysvětlení ZD bude zadavatel považovat „každou žádost podanou nejpozději 7. pracovní den před dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek.“ Toto ustanovení zadavatel v ZD stanovil ve smyslu ust. § 98 odst. 3 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel i přes to, že Žádost nebyla doručena včas rozhodl, že vysvětlení poskytne. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele jsou uvedeny níže:

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na překládací zařízení uvádíte požadavek na maximální šířku stavebního otvoru. Současně však není součástí dokumentace žádná výkresová či projektová dokumentace stávajícího stavebního řešení.
Dovolujeme si proto požádat o upřesnění:
Jakým způsobem má dodavatel ověřit splnění požadovaného limitu šířky stavebního otvoru pokud nemá k dispozici aktuální výkresovou dokumentaci?
Znění odpovědi:
Výkresovou dokumentaci, ze které zadavatel vycházel, přikládáme v příloze. Rozměr otvoru pro překládací zařízení jsou s ohledem na rekonstruovaný objekt a jeho možnosti:
<ul style="list-style-type: none">- šířka max. 2430 mm,- výška max. 2510 mm.
Výše uvedené rozměry vychází ze skutečného zaměření přímo na stavbě i z přiložené výkresové dokumentace.

Dotaz č. 2
Znění dotazu:
Vzhledem k tomu že je stavba teprve ve fázi výstavby vychází tedy z možnosti stavebních úprav na místě? Pokud ano, prosíme o upřesnění rozsahu stavebních úprav, které jsou v rámci zakázky předpokládány.
Znění odpovědi:
Maximální rozměry jsou uvedeny v odpovědi na dotaz č. 1 – tyto rozměry není možné jakkoliv překročit. V případě, že překládací zařízení budou menších rozměrů, je třeba počítat ze strany účastníka zadávacího řízení s úpravou otvorů na skutečné rozměry, tj. max. šířka 2430 mm, výška 2510 mm.

Dotaz č. 3
Znění dotazu:
Žádáme zadavatele poskytnout dodavatelům přesné technické podklady, zaměření či fotodokumentaci stávajícího stavu, aby bylo možné připravit reálný návrh řešení a zohlednit případné stavební zásahy.
Znění odpovědi:
Dostupnou výkresovou dokumentaci přikládáme v příloze a skutečné reálné rozměry jsou uvedeny v odpovědi výše u dotazu č. 1.

Dotaz č. 4
Znění dotazu:
Je nutné znát i výšku stavebního otvoru a předpokládáme že přívod elektřiny případně dalších médií provede zadavatel na základě požadavku stavební připravenosti výrobce technologie.
Bez uvedených informací není možné objektivně posoudit technické možnosti řešení ani připravit odpovídající cenovou nabídku.
Znění odpovědi:
Maximální světlá výška otvoru je 2510 mm (viz odpověď u dotazu č. 1)
Dle informací od dodavatele stavby budou veškeré přívody pro zařízení předchystány v tomto rozsahu:
Přívod el. proudu 230 V, 50 Hz, příkon 2000 W kabelem 3 x 2,5 mm² Cu v instal. trubce. Volný konec kabelu min. 1,5 m. Přívod vedený přes proudový chránič IDn30mA a hlavní vypínač umístěný poblíž přístroje. S kabelovým vývodem je veden současně vodič ochranného pospojování 6 mm² Cu – délka cca 1,5 m.
Součástí dodávky předmětu plnění tedy bude min. vlastní propojení zařízení na tyto média.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ZD a v souvislosti se shora uvedenými vyjádřeními zadavatele k dotazům, zadavatel **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK**, a to **do čtvrtka 16. 10. 2025 do 10:00 hodin.**

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3 ZD je pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace využito elektronických prostředků. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html.

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací.

Příloha: Výkresová dokumentace

V Novém Městě na Moravě dne 6. 10. 2025

Nemocnice Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

.....
JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice