

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis značky/ze dne
21.1.2016

Číslo jednací
KUJI 7447/2016

Vyřizuje/telefon
Mgr. Tvrzová/kl. 218

V Jihlavě dne
25. 1. 2016

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. 525415

„SŠ PTA Jihlava – rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská“

– dodatečné informace 4 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Zákon“), poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Jedná se o pol. č. 180 ve výkazu výměr ART-06301-stavební část (učebny a šatna):

Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 125 desky 1x12,5 TI 60 mm 30 kg/m³

V technické zprávě je uvedeno:

V učebnách jsou navrženy polopříčky výšky 2100mm a 1200mm. Ty jsou navrženy jako montované sádrovláknité konstrukce. Všechny tyto konstrukce jsou dvojitě opláštěné sádrovláknitými deskami tl. 12,0 mm.

Popis z PD výkres č. 101 (učebny a šatna):

SÁDROVLÁKNITÁ PŘÍČKA 150mm, KONSTRUKCE PŘÍČKY PROVEDENA NA OCELOVOU KONSTRUKCI A NA CELOU TLOUŠTKU VYPLNĚNA ZVUKOVOU IZOLACÍ, OPLÁŠTĚNA 2 x SÁDROVLÁKNITOU DESKOU TL. 12mm

Dotaz:

- 1) Máme počítat s dvojitým opláštěním příčky tak, jak je uvedeno v PD a v TZ? Nebo pouze s jednoduchým opláštěním tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr v pol. č. 180?
- 2) Bude izolace v těchto příčkách tl. 60 mm (dle výkazu výměr), nebo bude příčka (dle PD) vyplněna izolací na celou tloušťku _tl. cca 100 mm?

Odpověď:

Platí specifikace uvedená ve výkresech a v technické zprávě. Příčky budou dvojitě opláštěné a na celou tloušťku vyplněny min. izolací – viz upravený soupis prací, který poskytuje zadavatel jako přílohu těchto dodatečných informací.

Zadavatel žádá zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 Zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zpracování dodatečných informací do svých nabídek, takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 2. 2016 v 13.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.26 C.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Příloha: upravený soupis prací Stavební část – SŠ PTA Rekonstrukce učeben a šatny

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za správnost vyhotovení: Mgr. J. Tvrzová