

## Příloha 3.2

### Číselník opakovaných kontrol

Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce  
stravovacího provozu a budovy staré  
HTS



**Nemocnice Pelhřimov      rekonstrukce stravovacího provozu + HTS**
**Opakované činnosti - stavební + technický pasport**

Kód	Název	Interval	IJ
HR	Hromosvody	2	Rok
HR24	Hromosvody revize - 24m	2	Rok
HR48	Hromosvody revize - 48m	4	Rok
HR60	Hromosvody revize - 60m	5	Rok
REI	Revize elektro instalace	3	Měsíc
REI12	Revize Elektro instalace - 12m	1	Rok
REI24	Revize Elektro instalace - 24m	2	Rok
REI3	Revize Elektro instalace - 3m	3	Měsíc
REI36	Revize Elektro instalace - 36m	3	Rok
REI48	Revize Elektro instalace - 48m	4	Rok
REI6	Revize Elektro instalace - 6m	1	Půlrok
REI60	Revize Elektro instalace - 60m	5	Rok
EPS	EPS	1	Rok
EPS	Kontrola provozuschopnosti	1	Rok
EPS	Zkouška činnosti	1	Rok
EZ	Elektro zařízení	2	Měsíc
EZP	kontrola a čištění rozvaděče	1	Rok
EZR	Elektro zařízení revize	3	Měsíc
EZR12	Elektro zařízení revize - 12m stroje	1	Rok
EZR24	Elektro zařízení revize - 24m stroje	2	Rok
EZR36	Elektro zařízení revize - 36m stroje	3	Rok
EZR48	Elektro zařízení revize - 48m stroje	4	Rok
EZR6	zkouška proudových chráničů	12	Měsíc
EZR60	Elektro zařízení revize - 60m stroje	5	Rok
CHZ	Chladicí zařízení	1	Půlrok
CHZR12	Chladicí zařízení revize - 12m	1	Rok
CHZR6	Chladicí zařízení revize - 6m	1	Půlrok
M	Metrologie	1	Měsíc
MK	Metrologická kalibrace	1	Měsíc
MK1	Metrologická kalibrace	1	Měsíc
MK12	Metrologická kalibrace	1	Rok
MK24	Metrologická kalibrace	1	Rok
MK36	Metrologická kalibrace	3	Rok
MK6	Metrologická kalibrace	1	Půlrok
MO	Metrologické ověření	1	Rok
MO12	Metrologické ověření - 12m	3	Měsíc
MO24	Metrologické ověření - 24m	2	Rok
MOE144	Metrologické ověření (elektroměry)	1	Rok
MOE192	Metrologické ověření (elektroměry)	16	Měsíc
MOVP	Metrologické ověření (vodoměry, plynoměry)	5	Měsíc
NZ	Náhradní zdroj	1	Rok
PK	Kontrola podzemního kolektoru	1	Rok
PO	Požární ochrana	1	Rok
PO	Hydranty	1	Rok
PO	Požární dveře	1	Rok
PPÚ	Preventivní prohlídky a údržba (DA,UPS...)	1	Rok
TN	Tlakové nádoby	1	Rok
TNPR03	Tlakové nádoby - provozní revize - 3m	1	Čtvrtrok
TNPR12	Tlakové nádoby - provozní revize - 12m	1	Rok
TNPR36	Tlakové nádoby - provozní revize - 36m	3	Rok
TNTZ108	Tlakové nádoby - tlaková zkouška - 96m	10	Rok

TNVR12	Tlakové nádoby - vnitřní revize - 12m	1	Rok
TNVR60	Tlakové nádoby - vnitřní revize - 60m	5	Rok
TNZT12	Tlakové nádoby - zkouška těsnosti - 12m	1	Rok
TNZT60	Tlakové nádoby - zkouška těsnosti - 60m	5	Rok
VF	Výměna filtrů	30	Den
VY	Výtahy	14	Den
VYIP108	Výtahy - inspekční prohlídky (ZZ)	9	Rok
VYIP72	Výtahy - inspekční prohlídky (ZZ)	6	Měsíc
VYOP3	Výtahy - odborné prohlídky (ZZ)	3	Měsíc
VYOP6	Výtahy - odborné prohlídky (ZZ)	1	Půlrok
VYOZ36	Výtahy - odborné zkoušky (ZZ)	3	Rok
VYOZ42	Výtahy - odborné zkoušky (ZZ)	1	Půlrok
VYPP	Výtahy - provozní prohlídky	14	Den
VZ	Vzduchotechnika	1	Půlrok
VZPPU	Provozní prohlídka + údržba	1	Půlrok
VZRPK	Revize požárních klapek	12	Měsíc
VZVHF	Výměna filtrů	6	Měsíc