

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 93956/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
18. 11. 2025

Veřejná zakázka: **II/152 Slavětice - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 4

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatelé obdrželi žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V objektu SO101 v oddíle 1 - je položka č.008 - 12573, domníváme se, že zde chybí výměra pro pol. č. 014 - 17110. Prosíme o doplnění.

Reakce zadavatele č. 1:

Je uvažováno uložení této vykopávky přímo do násypů, z tohoto důvodu není nutné výměru doplňovat.

Dotaz č. 2:

V objektu SO381 v oddíle 2 - je položka č.012 - 21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, přičemž v TZ se píše o DN300, prosíme o opravu položky.

Reakce zadavatele č. 1:

Jedná se o drenážní potrubí DN DO 100MM (viz výkres 04-uložení potrubí-schéma uložení potrubí plast plné).

Dotaz č. 3:

V objektu SO381 dle nás chybí položka na chráničku DN400. prosíme o doplnění.

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1 poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je v SO 381 doplněna pol. č. 87646 – CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM – výměra 4 m.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 4:

Objekty SO123, 153, 154 obsahují položku 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M, ale nikde jsme nenašli jakým způsobem se bude zlepšovat.

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1 poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je v SO 123, 153 a 154 v pol. č. 21566 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY doplněn text „zlepšení 4 % směsným pojivem s 50 % vápna...“.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 5:

Objekty SO151,155 obsahují položku 935711. Nebyla by vhodnější položka 11525, která se už v rozpočtu nachází? Případně prosíme o vysvětlení, proč by se voda měla převádět ocelovou troubou.

Reakce zadavatele č. 1:

Nejedná se o ocelovou troubu, ale o ocelovou svodnici ve tvaru žlabu, která se umísťuje přímo do vozovky. Položka č. 11525 se používá pro provizorní převedení vody.

Dotaz č. 6:

Uchazeč žádá u položky č.9112B1_ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ, u objektu **SO 201 Most na silnici II/152 přes údolí s potokem Olešná**, o doplnění výkresu zábradlí a k určení konkrétní materiálové skladby ocelové konstrukce zábradlí, neboť informace ze vzorového listu považujeme za nedostatečné a dle zvoleného materiálu (je možno navrhnout zábradlí, které bude vážit 25 kg/metr a nebo třeba 50 kg/metr) může dojít, vzhledem k délce zábradlí 384,5m, i k poměrně výraznému rozdílu v ceně za 1m zábradlí. Prosíme o doplnění.

Reakce zadavatele č. 1:

Jedná se o ocelové mostní zábradlí se svislou výplní dle VL4 – 507.01, protikorozní ochrana dle TKP 19 přílohy 19B.P7 (viz TZ). Příčný řez zábradlím + půdorysná skladba – viz původně poskytnutá technická dokumentace a příloha Tvar říms.

Pro mostní zábradlí platí současně TP 258, kde jsou jasně stanoveny konstrukční i statické požadavky na zábradlí. Podrobný výkres zábradlí bude předmětem RDS.

Dotaz č. 7:

Součástí dokumentace je stavební povolení, které se odkazuje na různá stanoviska dotčených orgánů, ale tato stanoviska nebyla dána k dispozici. Můžete doplnit?

Reakce zadavatele č. 1:

Zadavatel č. 1 poskytuje potřebná stanoviska.

Dotaz č. 8:

V dokumentaci jsme nikde nenašli stavební povolení na objekty SO 021, SO 102, SO 150, SO 155, SO 801 a SO 821, přitom tyto objekty jsou součástí Dokumentace pro stavební povolení. Můžete vysvětlit?

Reakce zadavatele č. 1:

SO 021, SO 155, SO 801 a SO 821 – jsou povoleny v ÚR, SP se nevydává
Zadavatel č. 1 poskytuje k SO 102 a SO 150 (pro Obec Slavětice) SP a stanoviska.

Dotaz č. 9:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry požadavků na Technickou kvalifikaci v české měně CZK. V případě, že dodavatel dokládá splnění výše uvedených požadavků na kvalifikaci v jiných měnách než v CZK, jaký přepočít na CZK (kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB) má dodavatel použít?

Reakce zadavatele č. 1:

Dodavatel použije přepočít příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB k datu stanovení celkového finančního objemu stavby bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **17. 12. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství