

E.ON Distribuce, a.s. · Lidická 36 · 659 44 Brno

DOPORUČENĚ
HBH Projekt spol. s r.o.
Hrnčířská 884/3
602 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
Příprava investic VVN
Lidická 36
659 44 Brno
www.eon-distribuce.cz

Martin Hroudný
T 4 20 5-45 14-21 54
M 4 20 7 24-01 40 56
martin.hroudny@eon.cz

Zn.: 10122019/M18280

10.12.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) k akci „I/152 Slavětice - obchvat“, k.ú. Slavětice – SO401 a SO402

K posouzení byla dle 20.11.2019 předložena projektová dokumentace (DÚR) zak. 2018/0573 z 2/2019, zpracovatel HBH Projekt (průvodní a souhrnná technická zpráva, situační a koordinační výkres), dále doplnění dokumentace o posouzení a úpravy křížení vedení VVN a VN s tímto obchvatem z 10/2019, zpracovatel EDWIN Bohemia (stavební objekty přeložek VVN a VN, tj. SO401, SO402 a SO411).

K dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) akce „II/152 Slavětice – obchvat“ nemáme připomínky.

S v dokumentaci navrženým technickým řešením přeložek VVN (konkrétně SO 401 Úprava vedení VVN č. 5582/5583 v km 2,453; SO 402 Úprava vedení VVN č. 5584/5585 v km 2,510) souhlasíme.

Předpokládané investiční náklady na realizaci přeložky VVN (v rozsahu SO401+SO402) činí 9,2 mil. Kč. Možný termín realizace přeložky je +36 měsíců a to od uzavření příslušné smlouvy o přeložce. O přeložku VVN její vyvolavatel požádá bez zbytečného odkladu po vydání právoplatného územního rozhodnutí.

V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

Předseda dozorčí rady:
Lorenz Pronnet

Představenstvo:
Zdeněk Bauer
(Předseda)
Pavel Čada
Zdeněk Dadák

Sídlo společnosti:
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským
soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 28085400

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa vedení VVN.

Práce s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za dozoru, popř. za beznapětového stavu vedení (práce s lanovými mechanizmy) a případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem.

Vyjádření k přeložce VN - stavební objekt SO411 v předložené dokumentaci DÚR (22kV venkovní vedení VN16 křižující budoucí obchvat) - je v kompetenci Reg. správy Jihlava (vyřizující technik p. Josef Hrůza, tel. 568 604 437).


Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření o existenci sítí.

S pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

Ing. Martin Vašíček

Vedoucí Přípravy investic VVN


E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 06 České Budějovice

021