



- Křížení potrubí jednotlivých profesí TZB nutno koordinovat na stavbě.
- Ohřívač teplé vody bude připojen na stávající rozvody vodovodu.
- Pokud není u regulační armatury uvedeno nastavení, bude armatura ponechána zcela otevřená.
- Armatury do DN50 včetně závitové, armatury větších DN přírubové.
- Tloušťka tepelné izolace dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

 GREMIS		BOUŠEK THERM s.r.o. Veselská 17/33 591 01 Žďár nad Sázavou	OTESK AUTORIZAČNÍ RAŽKA
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	Ing. Vítězslav Gregar	tel.: +420 739 223 394 e-mail: v.gregar@gremis.cz	IČ: 04754018 mobil: +420 603 147 985
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Gregar	tel.: +420 739 223 394 e-mail: v.gregar@gremis.cz	
VYPRACOVAL:	Ing. Václav Dvořák		

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava					
OBC:	Žďár nad Sázavou [595209]	KRAJ:	Kraj Vysočina	KRAJ. ÚŘAD:	Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
KAT. ÚZEMÍ:	Město Žďár [795232]	OKRES:	Žďár nad Sázavou CZ0635	STAV. ÚŘAD:	Městský úřad Žďár nad Sázavou

NÁZEV AKCE:

Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou

ODDÍL:	D.1.4.c	Ústřední vytápění	NÁZEV VÝKRESU: <div>SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA</div>		STUPEŇ:	DPS	Květen 2021	PARE:
OBJEKT:	SO-02	Sociální zařízení			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:		
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY		ZPRACOVAL	SCHVÁLENO	1:20	02		