

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 94380/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
19. 11. 2025

Veřejná zakázka: **II/360 – obchvat Velké Meziříčí, JV obchvat VM**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 10

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací je uvedena položka „11372A – FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH – BEZ DOPRAVY“ s poznámkou „použito k recyklaci za studena“ a kubaturou 1651,94 m³. V soupisu prací 1. i 2. části obchvatu je dohromady cca 118,51 m³ recyklace za studena.

Prosíme o upřesnění, kde je uvažováno využití zbylých 1 533,43 m³ pro recyklaci za studena?

Respektive kompletních 1651,94m³, protože frézování je bez dopravy.

Případně o doplnění položky recyklace za studena pro uvedenou kubaturu do objektu, kde je zamýšleno její využití.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravené soupisy prací, kde je v SO 101.2 (2. etapa) upravena plocha a popis položky pol.17 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM. V SO 001 (1. etapa) je upraven popis položky pol. 18 11372.B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH.

Jedná se o úpravy v soupisu prací:

V rámci 2. etapy bude nedostatek recyklátu 1691,94-10615,52*0,18-245,963+45,155-2,562=

- 422,224m³. Doplněn bude přebytkem recyklátu z SO 001 (1. etapa) 268,634m³ a zbylých 153,590m³ bude nakoupeno dle popisu v položce.

Dodavatelé nově upravené soupisy prací závazně použijí.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací mostu SO 202 je pol. č. 40 – 575C33 - LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM. Ale v PD – příloha č. D.202.01 - TZ SO 202 je LAS MA11 IV tl. 40mm a příloha č. D.202.03 - přehledný výkres SO 202 je LAS MA11 IV tl. 40mm.
Jaká tloušťka litého asfaltu platí?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravené přílohy projektové dokumentace D.202.01 a D.202.03., kde byla upravena v souladu se soupisem prací tloušťka litého asfaltu.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací mostu SO 204 je pol. č. 49 – 575C33 - LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM. Ale v PD – příloha č. D.204.01 - TZ SO 204 je LAS MA11 IV tl. 35mm a příloha č. D.204.04 - přehledný výkres SO 202 je LAS MA11 IV tl. 35mm.
Jaká tloušťka litého asfaltu platí?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravené přílohy projektové dokumentace D.204.01 a D.204.04, kde byla upravena v souladu se soupisem prací tloušťka litého asfaltu.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci vymezuje některé parametry požadavků na Technickou kvalifikaci v české měně CZK. V případě, že dodavatel dokládá splnění výše uvedených požadavků na kvalifikaci v jiných měnách než v CZK, jaký přepočítání na CZK (kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB) má dodavatel použít?

Reakce zadavatele:

Dodavatel použije přepočítání příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB k datu stanovení celkového finančního objemu stavby bez DPH.

Související změny:

Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 503 300 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **9. 1. 2026 v 10:00 hod.**