

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Zveřejněno na profilu zadavatele

Váš dopis

Číslo jednací
KUJI 9679/2016

Vvřizuie/telefon
Bc. Jitka Mikésková/kl. 415

V Jihlavě dne
29. 1. 2016

Veřejná zakázka na stavební práce ev. č. VZ 527684

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“

– dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů

Vážení zájemci,

Sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace k zadávací dokumentaci včetně přesných dotazů:

Dotaz č.1:

1. Zadávací dokumentace, výkaz výměr IO 02, pol. 5 až 8.

5	851	851999105 SPC	D+M Přeložka užitkové vody - Specifikace dle PD - T5
			" Cena zahrnuje: - Nové potrubí materiál a DN dle stávajícího stavu, včetně veškerých tvarovek a příslušenství, výstražné fólie a signalizačního vodiče, zkoušky těsnosti potrubí a přesun hmot. "
			" - Napojení na stávající řád a úprava v místě napojení - 2x. Vypuštění systému, opětovné dopuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí. "
			44,0*1,1
6	851	851999106 SPC	D+M Přeložka jednotné kanalizace - Specifikace dle PD - T6
			" Cena zahrnuje: - Nové potrubí materiál a DN dle stávajícího stavu, včetně veškerých tvarovek a příslušenství, výstražné fólie a signalizačního vodiče, zkoušky těsnosti potrubí a přesun hmot. "
			" - Napojení na do kanalizačních šachet, vypuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí. "

			25,0*1,1
7	851	851999107 SPC	D+M Kanalizační šachta včetně vybourání 2 kusů stávajících šachet - Specifikace dle PD
			" - Cena zahrnuje: - dopravu, osazení šachty, revizní pojezdový litinový poklop, betonovou šachtu, vystrojení, tvarovky, spojovací a montážní materiál a veškeré příslušenství šachty. V ceně také přesun hmot. "
			" V ceně vybourání 2 kusů šachet, naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
8	851	851999108 SPC	D+M Přeložka medicijního plynu včetně přeložky potrubí TUV - Specifikace dle PD - T7
			" Cena zahrnuje: - 2x Nové potrubí včetně tepelné izolace - materiál a dimenze dle stávajícího stavu , veškerého příslušenství, tvarovek, kotvících prvků a spojovacího materiálu. "
			" - Napojení na stávající řád a úprava v místě napojení v objektu - 4x, zkoušky potrubí plynového a pro vodovodní potrubí - kontrola svarů+zkouška těsnosti. Vypuštění systému, opětovné dopuštění systému, zaslepení stávajícího potrubí. Přesun hmot. "

Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci výše uvedených položek, tak aby nabídky uchazečů byly porovnatelné. Tj. specifikaci materiálu, DN potrubí, tepelné izolace potrubí, popis kanalizačních šachet stávajících i nově navržených.

Odpověď:

Doplňujeme specifikaci položek IO 02 takto:

Položka 5 – Přeložka užitkové vody T5: DN potrubí do 63mm, materiál PE, hloubka řadu do 2m

Položka 6 – Přeložka jednotné kanalizace T6: DN potrubí do 300mm, materiál kamenina, hloubka řadu do 3m

Položka 7 – Kanalizační šachta včetně vybourání 2 kusů stávajících šachet: Stávající šachty - betonové DN do 1000mm, hloubka do 3,0m, nové šachty - betonové DN do 1000mm, hloubka do 3,0m

Položka 8 – Přeložka medicijního plynu včetně přeložky potrubí TUV:

- přeložka medicijního plynu – kyslíku (O₂): měděné potrubí JS 28 x 1,5 mm,
- přeložka potrubí TUV: plastové potrubí DN do 100mm.

Dotaz č.2:

1. Zadávací dokumentace, výkaz výměr vytápění, pol. 13. až 15. :

13	734	73499904 SPC	D+M Kompletní MaR - Ekvitermní regulace pro pavilon 9 - Specifikace dle PD	kpl	1
			" Včetně dopojení na stávající MaR a zaregulování. "		1
14	734	73499905 SPC	D+M Kompletní MaR - Ekvitermní regulace pro pavilon 9 - Specifikace dle PD	kpl	1
15	734	73499906 SPC	D+M Čidla pro kontrolu hladiny CO ₂ - Specifikace dle PD	kpl	1

Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci výše uvedených položek, tak aby nabídky uchazečů byly porovnatelné. V ZD specifikace není uvedena. Položka výkazu výměr musí **jednoznačně** vymezovat předmět plnění uchazeče.

Odpověď:

V souladu s platnou legislativou je v DPS uveden popis požadavků na systém MaR. S ohledem na výše uvedené není možné uvádět v DPS popis jednotlivých komponentů a prvku MaR. Záleží pouze na vybraném uchazeči, jaké prvky a komponenty zvolí s ohledem na své knowhow a vnitrofiremní postupy. Uvedením popisů jednotlivých prvků či komponentů bychom zvýhodnili námi uvažovaného dodavatele a výrobce.

Specifikace požadavků na MaR:

V pavilonu 9 je osazen rozdělovač sběrač. Na tomto rozdělovači sběrači se provedou úpravy (výměna topenářských armatur - trojcestné směšovací ventily se servopohonem a osazení nové MaR s ekvitermní regulací). Stávající oběhová čerpadla se ponechají ve stávající pozici a budou se dále využívat účely vytápění pavilonu 9. Na přívodu primárního teplovodu k rozdělovači v pavilonu 9 se umístí ultrazvukový měřič tepla a na vratném potrubí se osadí regulační armatura.

Nová MaR musí plnit tyto funkce:

Regulace teploty vody na výstupu okruhu UT: systém měření a regulace zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody na výstupu okruhu UT. Požadovaná teplota je určována v závislosti na zvolené ekvitermní křivce a aktuální venkovní teplotě.

Ovládání chodu oběhových čerpadel.

UPOZORNĚNÍ:

V souvislosti s uvedeným dotazem zadavatel zjistil, že položka č. 14 je duplicitní k položce č.13.

13	734	73499904 SPC	D+M Kompletní MaR - Ekvitermní regulace pro pavilon 9 - Specifikace dle PD	kpl	
			" Včetně dopojení na stávající MaR a zaregulování. "		
14	734	73499905 SPC	D+M Kompletní MaR - Ekvitermní regulace pro pavilon 9 - Specifikace dle PD	kpl	

Dodavatel proto ve své nabídce **nebude položku č. 14 oceňovat**, případně vyplní hodnotu nula. Toto nebude zadavatelem považováno za nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací.

Dotaz č.3:

Zadavatel v bodě 5.1.2 zadávací dokumentace v rámci profesních kvalifikačních předpokladů požaduje doložení Osvědčení o autorizaci pro obor „Pozemní stavby“ pro osobu pověřenou vedením stavby a pro obor „Dopravní stavby“ pro osobu pověřenou vedením stavby.

Zadavatel uvažuje o doložení autorizací u dvou osob pověřených vedením stavby. Domníváme se, že osoba pověřená vedením stavby může být dle stavebního zákona jen jeden člověk, přičemž ten může mít autorizaci buď pro obor „Pozemní stavby“ nebo pro obor „Dopravní stavby“.

Chápeme správně, že zadavatel měl v tomto případě na mysli doložení dokladu ve smyslu ust. § 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to Osvědčení o autorizaci pro obor „Pozemní stavby“ a dále pro obor „Dopravní stavby“?

Odpověď:

V rámci veřejné zakázky budou realizovány **dvě stavby** samostatně povolené ve správních řízeních dle stavebního zákona, a to:

1. **Příprava území pro přístavbu** (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení), příslušným oborem autorizace pro osobu pověřenou vedením stavby je **obor „Dopravní stavby“**

2. **Demolice pavilonu 10** (povolení odstranění stavby), příslušným oborem autorizace pro osobu pověřenou vedením stavby je **obor „Pozemní stavby“**

V rámci prokázání profesních kvalifikačních předpokladů proto dodavatel do své nabídky předloží dvě osvědčení o autorizaci v uvedených oborech.

V návrhu smlouvy proto budou uvedeny dvě osoby pověřené vedením stavby, a to osoba, která je držitelem Osvědčení o autorizaci pro obor „Pozemní stavby“ a osoba, která je držitelem Osvědčení pro obor „Dopravní stavby“. V případě, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím tuto odbornou způsobilost zabezpečuje a tato osoba je držitelem osvědčení pro oba obory, postačuje pověřit vedením stavby pouze tuto jednu osobu. Zadavatel proto na svém požadavku tak, jak byl stanoven v zadávací dokumentaci trvá.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

V souvislosti s poskytnutými dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám prodlužuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek tak, aby všichni zájemci měli dostatečný časový prostor pro zpracování dodatečných informací do svých nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 2. 2016 v 11.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne téhož dne ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, zasedací místnost 2.15 A.

Dodatečné informace se zveřejňují na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového

za správnost vyhotovení: Bc. Jitka Mikésková