

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS II
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 24. 11. 2025 následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS – rozpočet 03-01 - Architektonicko - stavební řešení – u níže uvedených položek chybí množství k náběhovému rámu k prvku ZV.2 – žádáme zadavatele o úpravu množství.

42 3	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	4,800
	P		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu		
	P		mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531125		
	V		ZV4		
	V		(1,5+0,9)*2*1		4,800
	V		Součet		4,800
42 4	M	69752150	rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al	m	5,280
	P		rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al		
	P		4,8*1,1		5,280
	V		Součet		5,280

Odpověď:

Zadavatel prověřil a do výše uvedených položek doplňuje náběhový rám pro ZV.2 a zadavatel adekvátním způsobem upravuje soupis prací, dodávek a služeb na akci s názvem „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS“.

Dotaz č. 2:

Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu – rozpočet PR_12B-Vzduchotechnika – má uchazeč níže uvedenou položku ocenit ? V případě že ano, žádáme zadavatele o doplnění množství do rozpočtu.

ODBORNÝ ODHAD - DOČASNÉ NAPOJENÍ A PROVOZOVÁNÍ ODTAHOVÝCH DIGESTOŘÍ A PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍVODU V RÁMCI PROVOZOVÁNÍ GASTROTECHNOLOGIE 1.NP PO ZRUŠENÍ STROJOVEN 2.NP	VYUŽITÍ AHU02.01 a AHU03.01 V PŘEDSTIHU OSAZENÝCH A ZPROVOZNĚNÝCH VE STROJOVNĚ 3.NP, DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VZT V RÁMCI PROVIZORNÍHO SNÍŽENÉHO MEZIPODHLÉDU 1.N PŘEDPOKLAD TEPELNĚ IZOLOVANÁ HADICE 5+5 ks DN500 S/E: max á6.000 m3/h				
---	---	--	--	--	--

Odpověď:

Zadavatel prověřil a objasňuje, že se nejedná o položku k nacenění, ale pouze o nadpis pro níže uvedené položky.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že zadavatel pouze doplnil množství u dvou položek soupisu prací, dodávek a služeb v dostatečně lhůtě před koncem lhůty pro podání nabídek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 18. 12. 2025 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Přílohy č. 3b zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace na akci s názvem „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS“.

V Jihlavě dne 25. 11. 2025



Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina