

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Číslo jednací: 97396/2025

Název veřejné zakázky:	„Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Humpolec“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Bc. Dagmar Palánová – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 204
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; palanova.d@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o přesnější specifikaci fasádního obkladu z perforovaného TR plechu.

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje parametry - jedná se o plech TR 35, tl. 1mm, perforace 5/8, barva RAL 9007.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o přesnější specifikaci generálního klíče – počet vložek a počet klíčů v systému generálního klíče.

Reakce zadavatele:

Zadavatel upřesňuje parametry následovně - Uzamykací plán bude zpracován na základě zadání uživatele v průběhu stavby.

Předběžně se předpokládají dále uvedené parametry:

Počet úrovní GK: 5

Počet dveří: 38

Dotaz č. 3:

V dokumentaci je plechová fasáda. Víme, že bude z trapézového plechu – výška vlny 35 mm, pozink, perforovaný. Prosím e o upřesnění tloušťky plechu a druhu perforace a také barvy.

Reakce zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upřesňuje parametry - jedná se o plech TR 35, tl. 1mm, perforace 5/8, barva RAL 9007.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že dochází pouze k vysvětlení zadávací dokumentace, nikoliv ke změně (úpravě) zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v zadávacích podmínkách beze změny.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina