

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Číslo jednací: 98177/2025

Název veřejné zakázky:	„Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Humpolec“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Bc. Dagmar Palánová – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 204
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; palanova.d@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

OBJEKT SO 01 – 01 Architektonicko – stavební řešení - pol. č. 42 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton

Z jakého důvodu je dán požadavek na pohledový beton nosných základových zdí, když budou kompletně zasypány?

Reakce zadavatele:

Zadavatel uvádí, že část zdí bude pohledových. Zadavatel provedl opravu a zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 27. 11. 2025“.

Dotaz č. 2:

OBJEKT SO 01 – 01 Architektonicko – stavební řešení - pol. č. 211 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm

Výkaz výměr obsahuje tuto položku o průměru vrtů do 120mm a výměře 10KS. Projektová dokumentace ve výkresech tvaru a výztuže stropní desky nad 1NP a 2NP ale obsahuje prostupy průměru 160mm v počtu 15KS a průměr 300mm v množství 1KS. Žádáme o úpravu.

Reakce zadavatele:

Počet jádrových vrtů 120mm bude upřesněn dle aktuálních potřeb profesí na stavbě - předpoklad viz výkaz výměr. Zmíněné prostupy, zakreslené ve výkresech tvaru, jsou prostupy, které budou připraveny ve výrobě stropní konstrukce. Nejedná se o jádrové vrtý.

Dotaz č. 3:**OBJEKT SO 01 – 01 Architektonicko – stavební řešení - pol. č. 354 – M+D systému generálního klíče**

Z důvodu přesného ocenění žádáme o bližší specifikaci - počet úrovní, klíčů a vložek.

Reakce zadavatele:

Dotaz byl zodpovězen v rámci Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 následovně:

Zadavatel upřesňuje parametry následovně - Uzamykací plán bude zpracován na základě zadání uživatele v průběhu stavby.

Předběžně se předpokládají dále uvedené parametry:

Počet úrovní GK: 5

Počet dveří: 38

Dotaz č. 4:**OBJEKT SO 01 – 01 Architektonicko – stavební řešení - pol. č. 209 a 210 tabulky samolepící 50 ks a tabulky bezpečnostní 40 ks**

Žádáme o bližší specifikaci těchto položek pro řádné ocenění - rozměry, popisy tabulek, materiálové specifikace.

Reakce zadavatele:

Jedná se o fotoluminiscenční tabulky označující směr únikových cest a další požárně bezpečnostní tabulky pro označení zařízení, např. PHP dle aktuálních ČSN + EN.

Dotaz č. 5:**OBJEKT SO 01 – 01 Architektonicko – stavební řešení - pol. č. 369 trapézový plech perforovaný, lakovaný**

Žádáme o bližší specifikaci systémového fasádního plechu k přesnému nacenění – perforace plechu, barva, tl. plechu.

Reakce zadavatele:

Dotaz byl zodpovězen v rámci Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 následovně:

Zadavatel upřesňuje parametry - jedná se o plech TR 35, tl. 1mm, perforace 5/8, barva RAL 9007.

Dotaz č. 6:**OBJEKT IO 01a Zpevněné plochy - pol. č. 15 Zkoušky hutnicí**

Žádáme o specifikaci měrné jednotky této položky.

Reakce zadavatele:

Zadavatel provedl opravu a zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 27. 11. 2025“.

Dotaz č. 7:**OBJEKT SO 01 – 01 Architektonicko – stavební řešení - pol. č. 475 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2**

Je opravdu požadován tento silikonový nátěr s fotokatalytickým účinkem (aktivním samočisticím efektem) jako konečná povrchová úprava omítek, když je pod tímto nátěrem navržena tenkovrstvá probarvená silikonová omítka se stejnými vlastnostmi?

Reakce zadavatele:

Omítky a malby v exteriéru jsou navrženy tak, aby splnily požadavek na dlouhou odolnost fasády proti biotickému napadení (řasy a plísně) - navrženo je systémové ucelené řešení silikonové omítky. Systém je možno zaměnit, ale bude se jednat o ucelený systém silikonové omítky ve stejném nebo vyšším standardu, na který bude poskytnuta záruka, tzn. je možno nátěr vypustit při zachování odolnosti proti biotickému napadení (řasy a plísně), pokud to vybraný systém umožňuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i k úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou **v bodě 9. zadávacích podmínek, a to nově do 16. 12. 2025 do 10:00 hod.**

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina