

DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 2 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Dodávky kapsových a HEPA filtrů pro vzduchotechniku
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, s uveřejněním výzvy
Evidenční číslo zadavatele:	ZMR-2025-11

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Statutární zástupce:	Ing. Alexander Filip
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
IČ/DIČ:	00090638/CZ00090638
E-mail:	sekretariat@nemji.cz
Web:	www.nemji.cz
Tel:	567 157 111
Fax:	567 301 212

Zadavatel tímto analogicky k § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, odpovídá na obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele na stejném místě, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„Nutnost předložení certifikátu EUROVENT považujeme za problematický. Požadavek uvedený v bodě 3.1 zadávací dokumentace je proto v běžném tuzemském výrobním a dodavatelském prostředí prakticky nesplnitelný. Zároveň nemá oporu v právních předpisech a může vést ke zbytečnému omezení hospodářské soutěže, k diskriminaci malých a středních výrobců a potenciálně i k finančnímu znevýhodnění samotného zadavatele. Požadujeme přehodnocení požadavku na předložení certifikátu EUROVENT a jeho vypuštění z bodu 3.1 zadávací dokumentace.“

Dotaz č. 1 – odpověď

Zadavatel odmítá tvrzení, že by zadávací podmínky byly nastaveny tak, aby zvýhodnily pouze velké podniky či dodavatele. Všechny fáze zadávacího řízení, včetně přípravy zadávací dokumentace, probíhaly transparentně a v návaznosti na provedený průzkum trhu, kdy zadavatel oslovil nejméně 3 tuzemské dodavatele, z toho dva kvalifikované jako malé nebo střední podniky.

Zadavatel, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, jakožto zdravotnické zařízení krajského typu, financované z veřejných zdrojů je také povinna splňovat kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti pro vynaložení veřejných prostředků. V evropské praxi je požadavek na certifikaci Eurovent běžný nástroj pro zajištění kvality a spolehlivosti vzduchotechnických produktů. Nejde o přímou legislativní povinnost, ale o průmyslovou konvenci, jejímž cílem je ochránit objednatele před dodávkou výrobků, jejichž skutečný výkon by mohl být jiný, než deklaruje výrobce. Certifikace přináší vyšší jistotu spolehlivosti zařízení a v důsledku šetří veřejné prostředky – investice do ověřeného zařízení snižuje jak celkové provozní náklady, tak riziko pozdějších reklamačních nákladů.

Certifikace EUROVENT poskytuje jednotný, nezávislý a transparentní důkaz kvality filtračních prvků. Nezávislé otestování a ověření parametrů filtru zajišťuje, že výrobek odpovídá požadovaným normám. Certifikační značka Eurovent „potvrzuje shodu výrobku s příslušnými národními, evropskými a mezinárodními normami“. Součástí procesu certifikace jsou i zkoušky výrobku a následné pravidelné audity výroby. Certifikace Eurovent tak garantuje, že udávané hodnoty (např. účinnost filtrů, tlakové ztráty, průtok atd.) odpovídají skutečnosti a evropským standardům.

Z uvedeného jasně vyplývá, že požadavek na certifikát Eurovent není diskriminační ani svévolný. Certifikační schéma je otevřené všem výrobcům, kteří splní technické parametry, a nikomu se nepřiznává neoprávněná výhoda. Naopak jednotná nezávislá metodika zajišťuje rovnocenné podmínky pro všechny soutěžitele. Za současných okolností však trváme na vyžadování certifikátu Eurovent jako jednoho z možných validních dokladů, který nám poskytuje nejvyšší míru důvěry v deklarované parametry filtru. Tato standardizovaná certifikace je v praxi nejjednodušším a nejprůhlednějším řešením.

Zadavatel trvá na tom, že zadávací podmínky byly stanoveny přiměřeně povaze a účelu veřejné zakázky, neobsahují diskriminační požadavky a nejsou konstruovány s cílem bezdůvodně zvýhodnit či znevýhodnit konkrétní dodavatele.

Zadavatel trvá na původním znění bodu 3.1 a nevypustí požadavek na certifikaci EUROVENT ze zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2

„U několika konkrétních typů HEPA filtrů jsme zaznamenali průtokové hodnoty, které se při počáteční tlakové ztrátě 150 Pa výrazně liší od běžně dosažitelných parametrů HEPA filtrů napříč trhem. Prosíme o ujasnění parametrů.“

„Poskytnutá informace o počáteční tlakové ztrátě 150 Pa nám u HEPA H13 filtrů nedovoluje nabídnout požadované technické řešení u několika položek. Domníváme se, že u některých položek HEPA H13 je požadovaný nominální průtok při poč. tlakové ztrátě 250 Pa. Prosíme Vás tedy o revizi požadovaných průtoků a počátečních tlakových ztrát. U filtru HEPA H14 bude poč. tlaková ztráta jistě jiná, resp. nižší než 150 Pa.“

Dotaz č. 2 – odpověď:

Zadavatel přezkoumal požadavky na počáteční tlakovou ztrátu HEPA filtrů a na doporučení výrobce vzduchotechnických jednotek umístěných v Nemocnici Jihlava, zadavatel upravuje hodnoty počáteční tlakové ztráty na rozmezí 120-250 Pa. Doporučená konečná tlaková ztráta (pro výměnu HEPA H13/H14 filtrů je v rozmezí 600-650 Pa.

Zadavatel provedl změny v Příloze č. 3 – Technická specifikace dodávky pomocí funkce komentáře.

Aktuální verzi **Přílohy č. 3** zadavatel uveřejňuje na svém profilu na stejném místě jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Vzhledem k povaze otázek, odpovědí, informací a změn **se lhůta pro podávání nabídek prodlužuje do 11. 12. 2025 do 10:00 hodin.**

V Jihlavě dne dle data elektronického podpisu

.....
Ing. Alexander Filip
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace