

Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS II
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 28. 11. 2025 a 2. 12. 2025 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o upřesnění informací k FVE budovy bývalé HTS, ve VV list 34-D3:

Technologie střídačů – hybridní vs. síťové

V podkladech je uvedeno, že projekt počítá se dvěma síťovými střídači 25 kW. V položkovém rozpočtu je však uvedeno 25 kW hybridní střídač, což neodpovídá projektové dokumentaci.

Hybridní střídač navíc umožňuje připojení bateriového úložiště, které ale:

- není uvedeno v projektu,
- není zmíněno v PBŘ,

Žádáme o prověření, zda se skutečně jedná pouze o chybu v položkovém rozpočtu. Pokud ano, žádáme o nápravu.

Odpověď:

Zadavatel prověřil, a skutečně se jedná o chybu; zadavatel požaduje síťový střídač. Adekvátním způsobem tedy upravuje soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o upřesnění informací k FVE budovy bývalé HTS, ve VV list 34-D3:

Dispečerské řízení

V areálu je již instalována FVE společně s kogenerací a součet výkonů přesahuje 100 kW, takže dispečerské řízení už v objektu existuje.

V položkovém rozpočtu ale není uvedena žádná položka pro:

- doplnění nebo integraci nového výkonu do stávajícího řízení,
- připojení k HDO / řídicí jednotce,
- komunikaci do systému EGD.
- Je tam pouze položka „součinnost s EGD – první paralelní připojení“.

Žádáme sdělení, jakým způsobem bude dispečerské řízení řešeno. Má to dodat jiná firma a zhotovitel předá pouze Modbus mapu nové FVE jako podklad pro integraci?

Odpověď:

Dispečerské řízení pro výrobní elektrické energie na objektech užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvková organizace v areálu není instalováno. Je navrženo kompletně nové jako součást této veřejné zakázky. Dispečerské řízení je v rámci této projektové dokumentace řešeno jako samostatný objekt TZ-01 včetně samostatné stejně pojmenované kapitoly v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr se nachází list s názvem: 03-02 - Dílenské vybavení. Žádáme o zvážení vyjmutí tohoto listu, z důvodu pozáručního servisu.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a není mu známo, z čeho dovozuje tazatel, že předmětem tohoto plnění je i pozáruční servis. V žádné části projektové dokumentace není jakýkoliv požadavek na pozáruční servis uveden – soupis prací, dodávek a služeb hovoří jen o D+M a příloha č. 3 příslušné technické zprávy popisuje dodávku techniky. S ohledem na výše uvedené nepřistupuje zadavatel k vypuštění ze soupisu prací, dodávek a služeb.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu změny zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že zadavatel pouze uvedl do souladu informaci v jedné položce soupisu prací v dostatečné lhůtě před koncem lhůty pro podání nabídek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 18. 12. 2025 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Přílohy č. 3b zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace na akci s názvem „Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS“.

V Jihlavě

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina