

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky	Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou
Ev. č. VZ	P-ST-54-2025

Název zadavatele:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO:	00090450
Zastoupený:	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Zadavatel v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 3. 12. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.

Zadavatel tímto souvislosti s podanou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace informuje o následujícím.

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 11. 12. 2025, 09:00 h.

V návaznosti na tuto skutečnost tedy výše uvedená žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to v souladu s § 98, odst. 3, resp. § 54, odst. 5 zákona.

Zadavatel se přesto rozhodl na výše uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace odpovědět.

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz:

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na náš dotaz k veřejné zakázce na stavební práce na akci „Revitalizace areálu KSÚSV Žďár nad Sázavou“

Dotazy k výběrovému řízení:

1. V projektové dokumentaci KSÚSV ZR chybí výkresy všech rozvaděčů. Můžete nám je dodat? Není podle čeho nacenit.

SOEL	220110651R00	Montáž skříně Rozvaděč R3 do cihlové zdi viz PD	kus	1,00
		/		1,00
SOEL	357123527	Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD	kus	1,00
		/		1,00
SOEL	220110651R00	Montáž skříně Rozvaděč R4 do cihlové zdi viz.PD	kus	1,00
		/		1,00
SOEL	357123527	Skříň rozvaděčová Rozvaděč R3 viz.PD	kus	1,00
		/		1,00
SOEL	220110651R00	Montáž skříně Rozvaděč R11 do cihlové zdi viz.PD	kus	1,00
		/		1,00
SOEL	357123524	Skříň rozvaděčová-Rozvaděč R11 viz.PD	kus	1,00
		/		1,00

Odpověď:

Zadavatel informuje, že v technické zprávě je uvedeno, že rozvaděče budou ponechány, pouze se doplní jističe.

2.3 ROZVADĚČE

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE VYSKYTUJÍCÍ SE V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDOU PONECHÁNY. DOJDE K DOPLNĚNÍ NOVÝCH JISTIČÍCH PRVKŮ PRO NOVĚ INSTALOVANÁ ZAŘÍZENÍ.

2.3.1 SO-01 (R3, R4)

DO STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ BUDE DOPLNĚNO JISTĚNÍ PRO MIKROKONTROLERY PRO OVLÁDÁNÍ NOVĚ INSTALOVANÝCH ŽALUZÍÍ.

2.3.2 SO-02 (R11)

DO ROZVADĚČE BUDE DOPLNĚNO JIŠTĚNÍ PRO VYHŘÍVANOU VPUŠŤ.

.....
Ing. Romana Zemanová
Energetická agentura Vysočiny