

Legend:

3.03	SCHODIŠŤE	20,99
3.04	SERVEROVNA	7,46
3.05	JENNY MESTNOST	14,42
3.06	WC PERSONÁL	1,63
3.07	SPROCHA PERSONÁL	1,63
3.08	PREDSENI WC PERSONÁL	3,33
3.09	MESTNOST PRO TERAPEUTU	22,61
3.10	SKLAD	17,52
3.11	VÝTAH	7,69
3.11a	PLAZA / CELKEM - OBĚ STRANY	87,51
3.12	OKUDOVÁ KOMORA	2,07
3.13	KANCELÁŘ PSYCHOLOG	18,03
3.14	SATNA PERSONÁL MUŽ	16,75
3.15	LIMPAVANA PERSONÁL MUŽ	7,12
3.16	WC PERSONÁL MUŽ	1,66
3.17	WC PERSONÁL ŽENY	1,64
3.18	WC KLIENTI	4,11
3.19	LIMPAVANY PERSONÁL ŽENY	7,12
3.20	SATNY PERSONÁL ŽENY	18,13
3.21	SCHODIŠŤE	13,11
3.22	SKLAD	12,11
3.23	CHODBA	106,31

DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA, katastrální území Věž, parc. č. st. 46/1, parc. č. 1175, 1178, 1163/2 a 50
Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO : 708 90 749 MĚŘÍTKO: 1 : 150 PŮDORYS 3 NP
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

N 1.01-IV Požární úseky a jejich stupně požární bezpečnosti

△ Požadovaná požární odolnost pož. stropů (podhledů)

Instalační šachta tvořící samostatný požární úsek















El 30 DP3-S200-C (obě) s průhledem, koordin. uzavírání

● El 30 DP3-S200-C bez průhledu

FW 30 DP3 (za provozu zavřené)

☒ EW 30 DFT bez přílohy
☐ uživatel bez odpovědnosti s přílohou

uzávěr bez odpovědi s průhledem

-  uzávěr ovládaný zařízením EPS
-  požární úsek vybavený zařízením EPS
-  pož. úsek s nouzovým osvětlením (viz. projekt elektro)
-  pož. úsek s domácím rozhlásem (viz. samostatný projekt)
-  pož. úsek s pož. klapkami EI 30-S ovládané EPS (viz. projekt VZT)
-  tlač. hlásiče požáru EPS ovládaný blokované dveře na únikových cestách
-  PHP práškový 6 kg s hasicí schopností min. 34 A (183 B)
-  PHP práškový 6 kg s hasicí schopností min. 21 A (113 B)
-  PHP CO₂ s náplní 5 kg s hasicí schopností min. 70 B
-  Umístění ručního ovládaní zpuštění odvětrání CHÚC B
-  Umístění ručního ovládaní zpuštění odvětrání chodeb v 1 NP a 2 NP
-  Nasávací otvor pro větrání CHÚC nebo chodeb u LZ 2
-  Výfuk větrání z CHÚC nebo z větrání chodeb LZ 2
-  Počet osob v hodnocených pož. úsecích podle ČSN 73 0818