

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 102952/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
17. 12. 2025

Veřejná zakázka: **II/360 – obchvat Velké Meziříčí, JV obchvat VM**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 15

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

SO 303 – Prosíme o doplnění specifikace druhu ochrany litinového potrubí, obdobně jako je uvedeno v ostatních kladečských schématech.

Reakce zadavatele:

Specifikace je popsána v TZ dokumentace SO 303, ods. 2, tj. že: potrubí z tvárné litiny DN 350 s jištěnými hrdly. Bude použito potrubí třídy C 50 pro řad DN 350 a třídy C 64 pro řad DN 150. Vnější izolace zinkohliníková slitina minimálně 400 g/m², střední tloušťka krycího nátěru 70 μm. Vnitřní povrch potrubí je chráněn výstelkou z cementové malty. Největší část přeložky DN 150 je v armaturní šachtě, kde bude použito potrubí přírubové.

Dotaz č. 2:

SO 303 – Položka 85146 (Potrubí z trub litinových tlakových hrdlových DN do 400 mm): Ve výměře je uvedeno „potrubí DN 350-„68 m“. Domníváme se, že jde o překlep – dle schématu by měla být délka 368 m. Vzhledem k tomu, že jde o 1 komplet, mohlo by dojít k nedorozumění při ocenění těchto prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je v SO 303, pol. č. 85146 opraven překlep z „-„68 m“ na „dl. 368 m“.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 3:

SO 301 – 304 – Položka 01431: Poplatky za vypuštěnou vodu – blíže specifikujte položku a způsob jejího výpočtu, protože nesouhlasí s výpočtem proplachů dle Technické zprávy.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou provedeny následující změny:
SO 301, pol. č. 01431.1 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU - opraveno množství (dle výkazu výměr);
SO 302, pol. č. 01431.1 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU - opraveno množství (dle výkazu výměr);
SO 303, pol. č. 01431.1 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU - položka je OK;
SO 304, pol. č. 01431.1 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU - položka odstraněna (není součástí výkazu výměr tohoto objektu).

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 4:

SO 303, 304 – Chybí položky pro šoupátka a zemní soupravy.

Reakce zadavatele:

Tyto zařízení jsou součástí kompletu potrubí (pol. č. 85146.1 v SO 303 a pol. č. 85144.1 v SO 304).

Dotaz č. 5:

SO 303 – Dle DÍ č. 6 nebyla upravena položka 86657 (CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM) a její upřesnění, že se jedná o DN 600.

Reakce zadavatele:

Již opraveno v rámci Informace k zadávací dokumentaci č. 14 ze dne 10. 12. 2025.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **22. 1. 2026 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství