

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Číslo jednací: 3633/2026

Název veřejné zakázky:	„Domov ve Věži – Nová budova“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Radomír Janů - ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 283
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; janu.r@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme upřesnění, k čemu se vztahuje záruka v položce v SO 01 – D.1.4.2.1:

33	K	vn3	Certifikační měření, vystavená záruky na 25 let	kpl	1,000		0,00
----	---	-----	---	-----	-------	--	------

Reakce zadavatele:

Zadavatel uvádí přesnější specifikaci dle Technické zprávy D.1.4.2.1, která je součástí projektové dokumentace:

5.1.2. Měření kabeláže

Dodržení všech norem a parametrů bude prokázáno měřením. Budou vyhotoveny měřicí protokoly pro veškeré dílčí trasy.

Měření bude provedeno kalibrovaným (uchazeč doloží kalibrační protokol) certifikačním přístrojem pro Třidu EA. Do měřicího protokolu bude uveden výrobek, typ, verze softwaru, čas a datum měření. V záhlaví každého měření bude uveden název vývodu, který byl měřen. Všechna měření datových kabelů budou provedena podle směrnic zadané kategorie. Všechna měření budou realizovány ve smyslu požadavků na Class EA ve smyslu standardu ISO/IEC 11801 2nd edition, Am1 & Am2.

Měření bude provádět organizace, která je na to oprávněná certifikátem výrobce strukturované kabeláže prokazujícím absolvování speciálního školení pro měření provádějí společnosti. Tento certifikát nebude starší 2 let.

5.1.3. Systémová záruka kabeláže

Systémovou zárukou se myslí garance přenosových charakteristik zrealizovaného kabelážního systému pro třídu Class EA, které splňují požadavky norem ISO/IEC 11801 2nd edition, Am1 & Am2 a ČSN EN 50 173 a dodatkům.

Pro zákazníka systémová záruka představuje záruku nad rámec platných spotřebitelských zákonů od samotného výrobce.

Zákonné záruky poskytuje instalační firma.

Kabelážní systém musí garantovat neměnnou výkonnost po dobu 25 let. Po tuto dobu se záruka vztahuje na jednotlivé komponenty (zásuvky, propojovací metalické (patch) panely, metalické kabely, patch kabely, ...).

Pokud se některý produkt ukáže jako vadný, po dobu trvání celé doby záruky, bude urychleně vyměněn za nový bez úhrady (ve smyslu záručních podmínek).

Dotaz č. 2:

Žádáme revizi poznámky k položce v SO 01 – D.1.4.5:

9	K	728005	Lešení a montážní plošiny	sou	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Lehké pomocné lešení do výšky 1,9m - oca 600m2, fasádní lešení a montážní plošiny pro práce na fasádě v 1.NP až 3.NP + na střeše				

Reakce zadavatele:

Jedná se o lešení uvnitř objektu, výměra je daná 600 m². Pro venkovní montáž výústek je uvažováno fasádní lešení, které je zahrnuto ve stavební části. Lešení uvnitř by se používalo lokálně pro montáž VZT a bylo by postupně přestavováno dle potřeby. Tato položka řeší veškeré lešení pro montáž VZT.

Dotaz č. 3:

Žádáme o vysvětlení položky v SO 02 – D.1.4.3:

10	K	Pol31	Veškeré stavební – zednické práce jsou součástí profese stavby	kpl	1,000		0,00
----	---	-------	---	-----	-------	--	------

Reakce zadavatele:

Součástí položky jsou veškeré stavební přípomoci nutné k provedení elektroinstalace tohoto objektu.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že dochází pouze k vysvětlení zadávací dokumentace, nikoliv ke změně zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v zadávacích podmínkách beze změny.

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina