



IS engineering
s.r.o.

strana 1/3

Došlo: 4.9.2017
Podpis: 529/14

IS engineering s.r.o.
8.března 4812/2a
586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM034393/2017-203/FI	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 6.9.2017

III/38710 Rožná

(k.ú. Rožná; ORP Bystřice n/P; kraj Pardubický; ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP+PDPS rekonstrukce mostu ev. č. 38710-7 (SO 201) v k.ú. Rožná přes VVT Nedvědička. PD zpracovala firma PROfi Jihlava spol. s r.o., investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Stávající most bude odstraněn a na jeho místě postaven nový: Jedná se o most o jednom poli s horní mostovkou tvořený ŽB monolitickou deskou. Délka přemostění 6,7 m, délka mostu 14,69 m, šířka mostu je 8,1 m. Most převede Q100 s rezervou cca 0,70 m. Koryto vodoteče bude vyčištěno od naplavenin a dno bude zpevněno lomovým kamenem do betonu v celé ploše pod mostem a na vtoku a výtoku vždy 0,5 m za hranu opěr mostu. Zpevnění bude na vtoku a výtoku opatřeno prahy.

Součástí stavby je objekt demolice stávajícího mostu (SO 001) a úprava silnice III/3871 (SO 101) v délce 61,24 m.

Přímým správcem VVT Nedvědička je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Bystřice n/P. lokalita leží v záplavovém území.

Souřadnice mostu neuvedeny.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky, že v DSP (technická zpráva objektu SO 201) bude uvedena charakteristika mostu – základní údaje o mostě a kapacita mostu včetně rezervy nad Q100. Most bude navržen autorizovaným inženýrem pro mosty v souladu s ČSN 73 6201, součástí DSP bude podélný a příčný řez mostem s niveletou Q100 a spodní hranou mostovky.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenesे odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce vodního toku Nedvědička

Jako správce významného vodního toku Svatka (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Bystřice n/P) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
2. Během demolice a výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
3. Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty, případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
4. Zařízení staveniště včetně meziskládek zeminy nebude situováno v blízkosti VVT a v záplavovém území.
5. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, Bystřice n/P, tel. 556 550 286, provozbystrice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dní oznámeno zahájení prací, přímý správce bude přizván k předání staveniště, ke kontrolním dnům a k ukončení prací.
6. Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uklizeny, upraveny a bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v okolí stavby.
7. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby mostu (ve výšk. systému Bal. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemku státu ČR, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404) – Mgr. Rygl.



Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) -- rozsah dotčení (záběr dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie toto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Biza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Bystřice n/P
ZD – Mgr. Rygí

