


Došlo: 24.8.2014

Podpis:   
506/14

109

IS engineering, s. r. o.  
8. března 4812/2a  
586 01 JIHLAVA

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/3406/2017-Še  
Vyřizuje Šemrinc Jiří  
Tel. +420566 651 146  
Žďár nad Sázavou 18. 8. 2017

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „III/38710 Rožná“, k. ú. Rožná**

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Kotlánem, zakázkové číslo 2016-000105 (datum duben 2017) řeší rekonstrukci mostu ev. č. 38710-7 v intravilánu obce Rožná. Most se nachází na silnici III/38710 v km 9,084 provozního staničení a překonává řeku Nedvědička. Vzhledem k nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu uvedeného mostu bylo rozhodnuto o zbourání stávajícího a stavbě nového mostu. Součástí stavby je i oprava vozovkového souvrství navazující komunikace III/38710 až k železničnímu přejezdu s tratí Tišnov - Nedvědice - Bystřice n. P. Délka upravovaného úseku silnice III/38710 je 61,24 m. PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení silnice kat. S7,5. Nový most je navržen dle ČSN EN 1991-2 (736203). V rámci rekonstrukce mostu nebude prováděna zásadní úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního tok. Projektová dokumentace je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 001 Demolice stávajícího mostu
- SO 101 Úprava silnice III/38710
- SO 201 Most ev.č. 38710-7

(dále jen stavba).

## 1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

## 2. Vyjádření k realizaci stavby „III/38710 Rožná“

2.1. V zájmovém území stavby se v současné době v k. ú. Rožná nachází stávající zařízení ve správě VAS:

- potrubí vodovodní přípojky pro ČOV Rožná napojené na stávající vodovod ve správě VAS (*dále jen vodovodní přípojka pro ČOV Rožná ve správě VAS*),
- výtlačné potrubí splaškové kanalizace z ČS OV Rožná na ČOV Rožná (*dále jen kanalizace ve správě VAS*),
- potrubí vodovodní přípojky pro nemovitost Rožná č. p. 85 (*napojené na vodovodní přípojku pro ČOV Rožná*), která je v majetku majitele nemovitosti č. p. 85 (*dále jen vodovodní přípojka pro nemovitost č. p. 85*).

Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodní přípojky pro ČOV Rožná a pro nemovitost č. p. 85, kanalizace ve správě VAS.

Vytyčení vodovodní přípojky pro ČOV Rožná ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777), bude-li to technicky možné vytyčení vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 85 Vám na objednávku zajistí rovněž i útvar dispečinku VAS.

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Bystřice nad Pernštejnem, pan Beneš (telefon: 566 552 556, 602 556 618).

Za vytyčení ostatních vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ vodovodní přípojky pro ČOV Rožná ve správě VAS a vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 85 v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m.

2.3. Případné křížení inženýrských sítí s vodovodní přípojkou pro ČOV Rožná, pro nemovitost č. p. 85 a s kanalizací ve správě VAS musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.4. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodní přípojky pro ČOV Rožná, vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 85 a kanalizace ve správě VAS provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklapy ovládacích prvků vodovodní přípojky pro ČOV Rožná, vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 85 a kanalizace ve správě VAS (*uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty*) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu a musí být trvale volně přístupné.

2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovodní přípojka pro ČOV Rožná a vodovodní přípojka pro nemovitost č. p. 85 - mistra provozu vodovodů Bystřice n. P., pana Hájka (telefon: 566 550 608, 605 331 236)
- ☐ kanalizace ve správě VAS - mistra provozu kanalizací a ČOV Bystřice n. P., pana Beneše.

O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – *příloha č. 1.1. a 1.2.*

2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „III/38710 Rožná“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „III/38710 Rožná“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.7. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.7. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

### 3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „III/38710 Rožná“ VAS

**souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 220/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

  
Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Příloha

Přílohy k bodu vyjádření č. 2.5.

#### Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Bystřice nad Pernštejnem + situace v SW EVK

VAS, provoz kanalizací a ČOV Bystřice nad Pernštejnem + situace v SW EVK

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec