

0 10 20 30 40 50 m

VÝKRES C.2-1-4

přípojně místo kabelovodu na úsek  
realizovaný stavebníkem :  
Nákupní centrum Jihlava, s.r.o.,  
Pontassievská 918/1, 66902 Znojmo

protlak hl. min. 1,2 m  
PE 125x7 mm, délka 23 m

protlak hl. min. 1,2 m  
PE 125x7 mm, délka 10 m

křížení s kabelem VO  
OC AVENTIN  
min. vzdálenost křížení 0,3 m

SOUHLASÍME SE STAVEBNÍM ZÁMĚREM :  
Nákupní centrum Jihlava, s.r.o., Pontassievská 918/1  
66902 Znojmo