

křížení s kabelem NN
min. vzdálenost křížení 0,3 m
kabelovod uložen v AROT 110x5,0 mm

výkop v živič. povrchu v intravilánu
kabelovod uložen v AROT 110x5,0 mm
hloubka uložení min. 1,2 m
konec 169 m

křížení s kabelem NN
min. vzdálenost křížení 0,3 m

výkop v živič. povrchu v intravilánu
kabelovod uložen v AROT 110x5,0 mm
hloubka uložení min. 1,2 m
začátek 0 m

SOUHLASÍME SE STAVEBNÍM ZÁMĚREM :
Obec Vyskytná, Vyskytná 74, 39405 Vyskytná

vodovod a kanalizace - v majetku obce Vyskytná
zakreslená poloha je přibližná !
křížení a souběh dle situace po odkrytí
konzultace s majitelem
norma ČSN 73 6005