

# Nákupní centrum Jihlava, s.r.o.

Věc : Vyjádření k projektové dokumentaci

Znojmo, 24.9.2024

Dobrý den,

souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavbu – Silnice II-602 kabelovod Jihlava-Pelhřimov – úsek č.1. Při křížení a souběhem s kabelem VO požadujeme dodržení prostorové normy ČSN 73 6005.

Pro vytýčení kabelu VO kontaktujte, prosím, p. Richarda Ilka, tel. 602 346 760.

Při odkrytí kabelu VO při realizaci stavby požadujeme kontrolu naším pracovníkem před záhozem.

S pozdravem

Ota Kohoutek

Jednatel společnosti