


LEGENDA:

EI 30/DP1-C-S200	Požadovaná odolnost požárního úseku
---	Hranice požárního úseku stávající / požárně dělící konstrukce
---	Předmět změny užívání
---	Hranice požárně nebezpečných prostor nová
→	Únikový východ - směr úniku osob
△	Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg dle popisu v textové části
H	Nástěnný hydrant DN 25 mm s tvarové stálou hadicí 30 metrů

OBJEKT	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
SO 03 (GYNEKOLOGIE)	401	KUCHYŇ MLEČNÁ	7,94
	402	EDUKAČNÍ MÍSTNOST	18,41
	403	VÝDEJ	6,00
	404	UMÝVÁRNA LAHÍ	4,23
	405	WC PERSONÁL	2,12
	406	PŘEDSÍŇ	3,17
	407	OKLIDOVÁ KOMORA	4,87
	408	VÝTAH LŮŽKOVÝ	7,20
	409	CHODBA SCHODIŠTĚ	36,80
	410	VÝTAH ČISTÝ	7,20
	411	KUCHYŇ ČAJOVÁ	14,26
	412	POKOJ LÉKAŘE	13,50
	413	SPRCHA	1,44
	414	WC	1,17
	415	PŘEDSÍŇ	3,31
	416	SESTERNA	20,55
	417	DENNÍ MÍSTNOST	9,74
	418	DENNÍ MÍSTNOST	7,24
	419	VÝŠETŘOVNA	22,02
	420	SESTRA DĚTSKÁ	17,07
	421	BOX OBSERVAČNÍ	14,46
	422	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	13,12
	423	ČISTIČ MÍSTNOST	12,94
	424	BALKON	7,64
	425	CHODBA	100,47
	425a	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,60
	426	POKOJ	25,03
	427	UMÝVÁRNA	2,18
	428	WC	2,18
	429	POKOJ	26,11
	430	WC	1,70
	431	UMÝVÁRNA	2,84
	432	PŘEDSÍŇ	9,95
	433	WC	1,92
	434	UMÝVÁRNA	2,74
	435	POKOJ	21,64
	436	POKOJ	20,90
	437	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,37
	438	POKOJ	27,94
	439	WC	1,63
	440	UMÝVÁRNA	2,67
	441	POKOJ	25,46
	442	WC	1,92
	443	UMÝVÁRNA	2,74
	444	POKOJ	26,11
	445	WC	1,77
	446	UMÝVÁRNA	2,85
	447	POKOJ	26,11
	448	WC	1,92
	449	UMÝVÁRNA	2,76
	450	POKOJ	26,26
	451	WC	1,77
	452	UMÝVÁRNA	2,85
	453	POKOJ	25,73
	454	WC	1,92
	455	UMÝVÁRNA	2,76
	456	POKOJ	25,88
	457	WC	1,77
	458	UMÝVÁRNA	2,85
	459	POKOJ	27,17
	460	WC	1,92
	461	UMÝVÁRNA	2,76

## PŮDORYSNÉ SCHÉMA M 1 : 1000



Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2824 Havlíčkův Brod 580 01			ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 014654311 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKOV BROD	NAVRHL	MARTIN ŠOLC	ODP. PROJEKTANT	MARTIN ŠOLC
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	MARTIN ŠOLC	AUTORIZOVAL	MARTIN ŠOLC
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			FORMÁT	8 x A4	ČÍSLO PARÉ
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)			KÓTOVÁNO	mm	
ČÁST D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ	DPS	
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 13	
			DATUM	11 / 2025	
OBSAH PŮDORYS 4.N.P. - PBŘS			MEŘITKO 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU 1.3.2.01	REVIZE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.