

A1	Vestavné LED svítidlo do kazeňového podhledu 600x600 mm s mikropřisrpkem, difuzorem, 32W, výstup 4000 lumen, IP40
B1	Vestavné LED svítidlo do kazeňového podhledu 600x600 mm s mikropřisrpkem, difuzorem, 23W, výstup 3200 lumen, IP40
D1	Vestavné LED downlight s čírným krycím sklem ve vyšším krytí 14W, výstup 1600 lumen, IP44
D2	Vestavný LED downlight s čírným krycím sklem ve vyšším krytí 21W, výstup 2200 lumen, IP44
E1	Nástenné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí 8W, výstup 1020 lumen, IP44
E2	Nástenné lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku 8W, výstup 640 lumen, IP40, třída ochrany II, délka 580mm
H1	Prisazené kruhové LED svítidlo s opalovým difuzorem ve vyšším krytí 24W, výstup 2100 lumen, IP65
N1	Vestavné LED svítidlo typu Area, 5W napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP40
NP	Nástenné novozévké piktogramové LED svítidlo, 3W, napojeno na náhradní zdroj energie 230V, IP40

SPINAC, TLAČÍTKOVÝ, IP20	1xx	ZASUVKA 230V/6A (2P+PE), NEZALOHOVANÁ
SPINAC, TLAČÍTKOVÝ, IP20	2xx	ZASUVKA 230V/6A (2P+PE), ZALOHOVANÁ, třída 1,5
SPINAC, TLAČÍTKOVÝ, IP20	3xx	ZASUVKA 230V/6A (2P+PE), ZIS, ZALOHOVANÁ, třída 1,5
SPINAC, RÁZENÍ 1, IP20	4xx	ZASUVKA 230V/6A (2P+PE), ZIS, ZALOHOVANÁ, třída 0,5
SPINAC, RÁZENÍ 1, IP44	5xx	ZASUVKA 230V/6A (2P+PE), ZALOHOVANÁ, třída 0,5
SPINAC, RÁZENÍ 5, IP20	PA	ZASUVKA PRO OCHRANNÝ VODÍCÍ PA ZNÁČKA POSPOJENÍ
SPINAC, RÁZENÍ 5, IP44		VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL. ZAŘÍZENÍ
SPINAC, RÁZENÍ 6, IP20		ANTISTATICKÁ PODLAHA VODIVÉ PŘÍPOJENÁ VODIČEM CYS V MÍN. 4 BODECH K
SPINAC, RÁZENÍ 6, IP44		PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU PE+PA
SPINAC, RÁZENÍ 7, IP20		ROZVADĚČ SILNOPROUDU
SPINAC, RÁZENÍ 7, IP44		
SPINAC, 16A/400V, IP44		

SRN	KOD PLOHY	ČM	DEKLINACIJA	PLOCHA [m ²]	Enj[m]
1.01.03.01.001	401	KUDRŇI MLČNA		7,84	500
1.01.03.01.002	402	KUDRŇI MLČNA		18,41	500
1.01.03.01.003	403	KUDRŇI MLČNA		6,20	500
1.01.03.01.004	404	UMYVARNÁ LAVŤ		4,23	500
1.01.03.01.005	405	WC PERSONÁL		2,12	500
1.01.03.01.006	406	PŘEDSÍZ		3,17	500
1.01.03.01.007	407	KLADOVÁ KOMORA		4,87	100
1.01.03.01.008	408	VÝTAH LOMOVÝ		2,20	500
1.01.03.01.009	409	CHODBA SCHOVŮSTĚ		36,80	500
1.01.03.01.010	410	VÝTAH ČISTÝ		7,20	200
1.01.03.01.011	411	KUDRŇI ČISTĚNÍ		14,26	500
1.01.03.01.012	412	INSPEKČNÍ POKOJ LEKÁŘE		13,50	500
1.01.03.01.013	413	PŘEDSÍZ		1,17	500
1.01.03.01.014	414	WC		1,17	500
1.01.03.01.015	415	PŘEDSÍZ		3,31	500
1.01.03.01.016	416	SESTERA		9,54	500
1.01.03.01.017	417	DEKNI VNITŘNÍ		20,75	500
1.01.03.01.018	418	DEKNI VNITŘNÍ		20,75	500
1.01.03.01.019	419	VÝŠŤ IRONOVÁ		23,02	500
1.01.03.01.020	420	SESTRA DĚTSKÁ		17,07	500
1.01.03.01.021	421	BOX OBSERVAČNÍ		14,66	500
1.01.03.01.022	422	SKLAD ŠTŮBOV PRADLA		13,32	500
1.01.03.01.023	423	DEKNI VNITŘNÍ		12,94	500
1.01.03.01.024	424	BAJON		2,61	500
1.01.03.01.025	425	CHODBA		100,47	200
1.01.03.01.0259	425a	ČAJOVNA KUCHYNKA		7,60	500
1.01.03.01.026	426	KUCHYŇ		23,03	500
1.01.03.01.027	427	UMYVARNÁ		2,18	500
1.01.03.01.028	428	WC		2,18	500
1.01.03.01.029	429	KUCHYŇ		26,11	500
1.01.03.01.030	430	WC		1,70	200
1.01.03.01.031	431	UMYVARNÁ		2,84	500
1.01.03.01.032	432	PŘEDSÍZ		9,95	500
1.01.03.01.033	433	WC		2,17	500
1.01.03.01.034	434	SESTERA		2,74	500
1.01.03.01.035	435	KUCHYŇ		21,64	500
1.01.03.01.036	436	POKOJ		20,90	500
1.01.03.01.037	437	TECHNICKÁ VNITŘNÍ		2,37	500
1.01.03.01.038	438	POKOJ		27,72	500
1.01.03.01.039	439	WC		1,65	500
1.01.03.01.040	440	UMYVARNÁ		2,67	500
1.01.03.01.041	441	POKOJ		25,29	500
1.01.03.01.042	442	WC		1,92	500
1.01.03.01.043	443	UMYVARNÁ		2,74	500
1.01.03.01.044	444	WC		26,11	500
1.01.03.01.045	445	WC		1,77	500
1.01.03.01.046	446	UMYVARNÁ		2,85	500
1.01.03.01.047	447	POKOJ		26,11	500
1.01.03.01.048	448	WC		1,92	500
1.01.03.01.049	449	WC		2,76	500
1.01.03.01.050	450	POKOJ		26,26	500
1.01.03.01.051	451	WC		1,77	500
1.01.03.01.052	452	UMYVARNÁ		2,85	500
1.01.03.01.053	453	POKOJ		25,73	500
1.01.03.01.054	454	WC		1,92	500
1.01.03.01.055	455	UMYVARNÁ		2,76	500
1.01.03.01.056	456	POKOJ		25,88	500
1.01.03.01.057	457	WC		1,77	500
1.01.03.01.058	458	UMYVARNÁ		2,85	500
1.01.03.01.059	459	POKOJ		26,00	500
1.01.03.01.060	460	WC		1,92	500
1.01.03.01.061	461	UMYVARNÁ		2,76	500

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50HZ, 230/400V/TN-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZS). ELEKTRICKÁ
 INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
 V OBJEKTU PROVEDENO POSUJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	STAVBA	POPIS ZÁZN	NAVEL	ODPOVĚDNÝ PRŮJEKTANT	SOZNAL
OBJEDAVATEL			ZPRACOVATEL	AUTORIZOVÁNÍ	
NEMOCNICE HAVLÍKŮV BROD Příspěvkový organizace Hrochova 2624 Havlíkův Brod 580 01			Ing. Petr Šavara Konečná 345 Havlíkův Brod 580 01 IC: 00604811 tel: 737 155 211 e-mail: shavar@nemocni.cz		
STAVĚBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČOVŮV BROD	NAVEL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PRŮJEKTANT	ING. PETR ŠAVARA
KRAJ	STŘEDNÍ	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVANÝ	ING. MILAN VACEK
PRŮJEKT	NEMOCNICE HAVLÍČOVŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		FORMÁT	14 x A4	ČÍSLO PÁNE
OBJEKT	1.4. GYNEKOLOGIE)		KÓTOVÁNÍ	mm	
ČÁST	1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		STUPEŇ OP		
1.4.4. ZAŘÍZENÍ SLNČNÉHO A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			ZAKAZOVNÉ ČÍSLO	2025 / 13	
			DATA	11 / 2025	
OBRAZ			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
OSVĚTLENÍ 4.NP			1 : 50	1.4.4.2.01	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝRĚS ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.