

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 31. 3. 2025

Záměr: Z/2025/49644
Řízení: R/2025/58419/1
Č.j.: R/2025/58419/3
Vyřizuje: Mgr. Lucie Dvořáčková
Č.j. odesílatele:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

V zastoupení:

Ing. Petr Salivar, Konečná 3465, 580 01 Havlíčkův Brod

Řízení o povolení záměru - „Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy 4.n.p. objektu SO 03“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto **závazné stanovisko**:

Se záměrem „**Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy 4.n.p. objektu SO 03**“ se s odkazem na § 15, § 18, § 30, § 77, § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů se

souhlasí

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví KHS Kraje Vysočina současně stanoví tuto podmínku:

Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor z nové části vodovodního rozvodu a dále doklady prokazující zdravotní nezávadnost materiálů a výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.

Odůvodnění :

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Dne 17. 3. 2025 byla na KHS kraje Vysočina doručena žádost Ing. Petra Salivara, Konečná 3465, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 01465432, který na základě plné moci zastupuje Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava o vydání závazného stanoviska k řízení o povolení záměru „**Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy 4.n.p. objektu SO 03**“. Projektová dokumentace byla zpracována v únoru 2025 Ing. Petrem Salivarem.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v objektu parc. č. 1690 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Stavební úpravy budou realizovány v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod v objektu SO 03 (gynekologie). Jedná se o modernizaci provozu s částečnými dispozičními úpravami pro optimalizaci provozu a vylepšení komfortu pacientů a pracovních podmínek personálu.

Navrhované změny budou realizovány zejména v interiéru objektu na úrovni 4. nadzemního podlaží objektu gynekologie a částečně na střeše daného pavilonu (odazení vzduchotechnické jednotky a klimatizačních jednotek). Dílčími úpravami budou zasaženy i zbývající navazující podlaží a to v souvislosti s napojením na požadovaná média a s provedením nových instalací a rozvodů. Na úrovni rekonstruovaného podlaží bude provedeno kompletní vybourání všech úprav povrchů až na nosné konstrukce, demontáž výplní otvorů, demontáž zařízení předmětů včetně instalací a rozvodů a pevně zabudovaného nábytku. Vybourány budou části příček nevyhovující novému dispozičnímu uspořádání. V místnostech beze změny dispozice budou stávající zařízení nahrazeny novými a to včetně nového přípojovacího potrubí vodovodu a kanalizace.

Odvětrání místností je přirozené doplněno bude nuceným větráním zajištěným pomocí vzduchotechnické jednotky s nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Jednotka bude umístěna na střeše objektu. V potrubních rozvodech budou osazeny tlumiče hluku pro snížení hlučnosti ve vnitřním a venkovním prostoru – přímo za jednotkou, dále budou vnitřní rozvody obsahovat přeslechové tlumiče hluku a koncové elementy budou napojeny pomocí hlukově izolačních ohebných hadic. Přívodní a odsávací potrubí bude vedeno ze střechy po severní fasádě do podstropního prostoru 4 N.P., odtud do hlavní chodby oddělení. Vytápění je stávající podlahové.

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno stávajícími prosklenými plochami výplní otvorů, jež budou nahrazeny novými plastovými okny zasklenými izolačními trojskly, umělé osvětlení bude v rámci rekonstrukce elektroinstalace upraveno dle nových požadavků a účelů místností. **„Upozorňujeme na § 45 a) odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kde je uvedeno, že po realizaci záměru se provede měření v souladu s postupy stanovenými v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení. Měření provede na základě objednávky investora akreditovaná nebo autorizovaná laboratoř nebo držitel osvědčení o odborné způsobilosti v oboru fotometrie. Od požadavku na měření je možné ustoupit za předpokladu, pokud typy a rozmístění svítidel uvedených v návrhu osvětlení se prokazatelně shodují s instalovanou osvětlovací soupravou a zároveň je podle výpočtu udržovaná osvětlenost $E_m \geq 1,2$ násobku udržované osvětlenosti E_m požadované českou technickou normou upravující hodnoty elektrického osvětlení pro konkrétní zrakový úkol a činnost“.**

Vzhledem k účelu, charakteru a umístění stavby není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku. V rekonstruovaném podlaží nebude instalován žádný významný zdroj vibrací a hluku. V rámci řešení nově instalovaného nuceného větrání daného podlaží budou na všech potrubích na rozhraní pokojů osazeny tlumiče hluku. Vzduchotechnická jednotka sloužící pro toto podlaží bude osazena na střeše objektu na pomocné ocelové konstrukci po obvodě opláštěné akustickými panely. Na potrubí budou osazeny tlumiče hluku. Parkování je zajištěno na stávajících parkovištích v rámci areálu nemocnice. Práce budou navrženy tak, aby minimálně kolidovali s provozem nemocnice.

Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

hluku a vibrací, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Podmínka vychází s požadavku dle § 3-5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění následných změn a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění následných změn

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Mgr. Lucie Dvořáčková
vedoucí oddělení protiepidemického
v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Obdrží: Ing. Petr Salivar, Konečná 3465, 580 01 Havlíčkův Brod,