



Vysvětlení zadávací dokumentace 2

Název veřejné zakázky: **II/602 kabelovod Jihlava – Pelhřimov**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotazy z 30. 1. 2026:

Dobrý den,
rádi bychom podali 2 dotazy k akci „II/602 kabelovod Jihlava – Pelhřimov“.

Dotaz č. 1

V kvalifikační dokumentaci v bodě 4.2. požadujete, aby bezvýkopová metoda umožňovala přesné zaměření hloubky uložení kabelovodu s tolerancí 50 mm. V případě podvrtní se pohybuje přesnost lokátorů kolem ± 5 % z dané hloubky. Ve vámi požadované minimální hloubce 100 cm je tedy přesnost zaměření hloubky v rozmezí 95 cm – 105 cm. V hloubce 200 cm pak 190-210cm.

Při použití vibračního pluhu, pluhu taženém na laně i při použití oběhového kola/rýhovače si taktéž neumíme představit technický způsob zaměření s požadovanou přesností. Jelikož nebude proveden klasický výkop, nelze použít geodetické zaměření. Ani zatažení signalizačního vodiče do trasy nesplní požadovanou přesnost.

Žádáme tedy o bližší specifikaci, jak požadovanou přesnost zajistit a proč je právě tato přesnost požadována. Popřípadě žádáme o změnu požadované přesnosti zaměření na ± 5 % z dané hloubky.

Dotaz č. 2

Z dostupných geologických map i ze zkušenosti z prací v daném regionu lze očekávat, že může dojít k překážkám v podobě hornin převyšující uvažovanou třídu těžitelnosti II skupiny 4. Jak budou tyto úseky řešeny? Jde horší třída těžitelnosti na vrub zhotovitele (má být zahrnuta do ceny díla) nebo bude možné během realizace řešit změnu projektu?

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Odpověď:

Ačkoliv již zadavatel není povinen odpovídat, zveřejňuje toto vysvětlení zadávací dokumentace.

ad Dotaz č. 1:

Zadavatel upravuje podmínku přesnosti zaměření hloubky kabelovodu nejhůře podle třídy přesnosti 3.

ad Dotaz č. 2:

Třída těžitelnosti II a skupina 4 byla pro výkopové zemní práce zvolena na základě zkušeností a zvyklostí z oblasti Vysočiny. V hloubce uložení 100 cm – 150 cm by tato specifikace měla dostačovat.

Jelikož nelze předem stanovit, v jakém rozsahu by mohlo dojít k překročení stanovené třídy a skupiny těžitelnosti, bude případné překročení řešeno individuálně dle aktuální situace v rámci realizaci stavby, na základě změn chválených TDI a dalších odpovědných osob.



Zadavatel zveřejňuje upravené znění Přílohy B1 Kvalifikační dokumentace a žádá účastníky, aby se pro podání nabídek řídili touto přílohou:

B1 Kvalifikační dokumentace_VERZE 4.2.2026

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek do 13. 02. 2026 do 9:00 hodin.

V Jihlavě dne: viz podpis

Miluše Kostecká
vedoucí oddělení veřejných zakázek