



HZSJX009VNVU



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Krajské ředitelství

Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava



Č. j.: HSJI- 4676-4/P-2025
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Věra Schofferová
Tel.: 950 270 129
E-mail: vera.schofferova@hzscr.cz

Adresát:
Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429
530 02 Pardubice

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Vítek Veselý
Tel.: 950 270 134
E-mail: vitek.vesely@hzscr.cz

Datum: 8. 12. 2025
Ev.č.: 38-1/2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba objektu a změna zdroje vytápění

Místo stavby:

Proseč 1, 395 01 Pošná
k. ú.: Proseč u Pošné, parc. č. st. 28/1

Stavebník:

Kraj Vysočina, IČO 70890749
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace:

dokumentace pro provádění stavby
vypracoval: Ing. Michael Martin, ČKAIT 0102603
datum: 08/2025

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) obdržel dne 10. 11. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS VYS k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu domova důchodců (jejíž součástí je i předmětná přístavba) o požární výšce 7, 57 m (větší než 6 m), s pátou třídou využití a je určena pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. Stavba je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

Součástí posouzení v požárně bezpečnostním řešení je i stavba trafostanice kioskového typu o rozměrech 4 x 1,9 m o 1.NP, která je dle § 7 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie I, u které se státní požární dozor nevykonává.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Domov důchodců Proseč u Pošné - přístavba objektu a změna zdroje vytápění
vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288
datum: 10/2025

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS VYS jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS VYS podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS VYS na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Miroslav Fanta
náměstek ředitele HZS kraje
úřední osoba