

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 275 / 24 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:*
B/ 275 / 24 / 899


DIGITRONIC CZ s.r.o.

Šimkova 904

Hradec Králové

Název akce: DD Proseč u Pošné – přístavba objektu a změna zdroje vytápění***Text vyjádření:***

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby na pozemku st.p.č. 28/1. Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní rozvod v areálu DD Proseč u Pošné. Spotřeba vody bude měřena stávajícím vodoměrem pro celý areál. Správcem vodovodu je DD. Navržená splašková kanalizace bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace v areálu DD Proseč u Pošné zakončené ČOV. Správcem splaškové kanalizace je DD. Množství i kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod do splaškové kanalizace se nemění. Dešťové vody doporučujeme svést do retenční nádrže a likvidovat vsakem na přilehlém pozemku. Při realizaci stavby je nutné dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23. Před zahájením zemních prací je nutné provést přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních rozvodů přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pacově p. Růžek. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : *situace****Datum:*** 21.10.2024***Podpis:******Převzetí vyjádření dne :*** 21.10.2024*osobně (podpis):* _____*poštou (adresa): viz. adresát*

