


Legenda místností 2NP		
Číslo místnosti	Název/účel místnosti	Plocha (m2)
201	Chodba	20,45
202	Kancelář	14,64
203	Fyzioterapie	18,61
204	Fyzioterapie	18,06
205	WC-INV	4,77
206	Fyzioterapie	24,73
207	Sklad	10,54
208	Sklad	16,15
	celkem	0,13 m2

OKRUH OTOPNÝCH TĚLES

OCELOVÁ DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM, TYP VK.
V KOUPELNÁCH OCELOVÁ TRUBKOVÁ TĚLESA SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM.

———— PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 46°C, Cu
----- ZPĚTNÉ POTRUBÍ 36°C, Cu

POUŽITÉ DIMENZE Cu POTRUBÍ
15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5

Investor: KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA			
Místo stavby: DOMOV DÚCHODCŮ PROSEČ 1, 395 01 POŠNÁ-PROSEČ K.Ú.: PROSEČ U POŠNÉ (726338) P.Č. st.28/1, 250, 251, st.28/3		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Hlavní projektant: Ing. MICHAEL MARTIN	Zodp. projektant: Ing. Jan Dinga	Stupeň PD: DPS	
Vypracoval: Ing. Jiří Sovák		Datum: 08/2025	
Část: VYTÁPĚNÍ	Zakázka číslo: 5097	Revize: 00	
Akce: DOMOV DÚCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ SO01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ Obsah: PŮDORYS 2.NP - PŘÍSTAVBA		Paré:	Formát: A2
			Měřítko: 1:50
			Číslo výkresu D.1.4.A02