



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA (m²)
101	JÍDELNA	64,0
102	ZÁDVEŘÍ	10,1
103	KUCHYŇ	71,0
104	DENNÍ MÍSTNOST	8,60
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST SKLAD OBALŮ	5,00
106	CHLAZENÉ POTRAVINY	7,70
107	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	14,0
108	SKLAD ZELENINY	3,80
109	PRÁDELNA	5,40
110	CHODBA	15,80
111	MYTÍ A SKLAD TERMOPORTŮ	4,40
112	HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY	8,40
113	SOC.ZAŘÍZENÍ ŽENY	7,40
114	ŠATNA	10,0
115	KOMPOSTÉR	2,20
116	RANNÍ PEČIVO	2,20
117	KANCELÁŘ	9,00
117a	VZDUCHOTECHNIKA	3,75
118	CHODBA	9,75
119	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,15
120	RAMPA	27,2

1- STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL EVODENS PRO AMC 45 , VÝKON 9,1-42,4 kW
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU MAX.4,4 m3/h. ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO
VZDUCHU PŘES PŮDNÍ PROSTOR NAD STŘECHU OBJEKTU

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
F.Marek	F.Marek		F.Marek		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava			FORMÁT	8 A4
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě			DATUM	9/2025
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL A SVAŘOVNY SO 01 - VÝDEJNA JÍDEL				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	1:100
				Č.ZAKÁZKY	15/2025
OBSAH: D.1.4.2- VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP					01