



- LEGENDA
- SO - SVORKA OKAPOVÁ
  - SR - SVORKA ROZPOJOVACÍ
  - SU - SVORKA UNIVERZÁLNÍ
  - SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ
  - SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ
  - KRTINA STŘECHY - PROFILOVANÝ PLECH

VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM NAVRŽEN 3. TŘÍDY DLE ČSN EN 62 305  
S UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU DLE POŽADAVKU ČSN 33 200 - 5 - 54 S HODNOTOU 10 OHMŮ  
SVODY JSOU NAVRŽENY DO 15 M DLE POŽADAVKŮ ČSN EN  
PŘIPOJENÍ OBVODOVÉHO ZEMNIČE BUDE V PROSTORU RAMPY VEDENO V TRUBCE  
UKOTVENÉ U VOZOVKY KE STĚNĚ RAMPY  
KOVOVÉ ČÁSTI VZT VYČNÍVAJÍCÍ NAD STŘECHU BUDOU PŘIPOJENY NA HROMOSVODOVÉ VEDENÍ

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOPLŇUJE VÝKRES VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM - POHLEDY

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 185 35 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	8 A4
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě			DATUM	9/2025
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL A SVAŘOVNY SO 01 - VÝDEJNA JÍDEL				ÚČEL	DPS
				MĚŘITKO	1:100
				OBSAH: D.1.4.4 ELEKTRICKÉ ROZVODY SILNOPROUDÉ	Č.ZAKÁZKY
PŮDORYS STŘECHY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.4.4 - E8