

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor majetkový  
Žižkova 1882/57  
586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,  
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 20962/2026

Vyřizuje/telefon  
Křečková / 564602219

V Jihlavě dne  
4. 3. 2026

## Veřejná zakázka na služby

**„Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – Rekonstrukce střešního pláště budova C – projektová dokumentace“**

### – informace k zadávací dokumentaci č. 1

---

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/25 ze dne 6. 10. 2025 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

#### Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci, jejíž součástí je zpráva STABO MB se uvádí požadavek na projekt rozvodů elektro a TZB, PENB a tepelné stability, což významně rozšiřuje rozsah díla oproti rekonstrukci střešního pláště. Chceme se tedy ujistit, jestli je součástí zadání TZB a elektro jen v podkroví a co má být předmětem jeho rekonstrukce. PENB předpokládá výběrko, že má být na celou budovu?

## Reakce zadavatele

Zadavatel upřesňuje, jedná se o soubor čtyř budov pod jedním číslem popisným a PENB požadujeme zpracovat souhrnně za všechny budovy.

Dále součástí zadání jsou instalace, které přímo souvisí s rekonstrukcí střešního pláště – zásuvkové a světelné rozvody NN, slaboproudé rozvody – strukturovaná kabeláž, VZT – odvětrání nad střechu, demontáž a zpětná montáž otopných těles včetně nového připojení, kompletní výměna hromosvodu.

Tímto vysvětlením nedochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu tohoto vysvětlení a **neprodužuje lhůtu** pro podání nabídek.

**Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.**

Ing. Zdeněk Berka  
vedoucí odboru majetkového  
Krajského úřadu Kraje Vysočina