

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Číslo jednací: 21383/2026

| | |
|--|---|
| Název veřejné zakázky: | „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce 4.NP v pavilonu gynekologie“ |
| Předmět veřejné zakázky: | stavební práce |
| Identifikační údaje zadavatele | |
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických |
| Telefon, fax: | +420 564 602 415, +420 564 602 326 |
| E-mail: | mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Silnoproudá elektroinstalace.

Domníváme se, že je ve výkazu výměr pro daný rozsah zakázky nedostatečné množství vodičů pro ochranné pospojování. Prosíme o kontrolu a doplnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel provedl kontrolu výkazu výměr a upravil výměry vodičů pro pospojování - viz. barevně vyznačené položky ve výkazu výměr v oddílu D_005_00: kabeláž.

Dotaz č. 2:

Silnoproudá elektroinstalace.

Ve výkazu výměr chybí kabel CXKH-R 3x16 na propojení rozvaděče RMS4.2 a UPS41.

Reakce zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že uvedený kabel ve výkazu chybí. Provedl doplnění výkazu výměr - barevně vyznačená položka v oddílu D_004_00: kabeláž.

Dotaz č. 3:Silnoproudá elektroinstalace.

V části dorozumivacího zařízení blokové schéma zcela nesouhlasí s půdorysem, v některých bodech ani s VV. Např. místnost č. 436 nemá své WC (ve schéma je ale značené), stejně tak místnost č. 421. Také počet nouzových tlačítek EB-07IP je ve schéma dvojnásobný než v půdorysu. Dále se ve VV vyskytují položky CT-07 a AT-07. Domníváme se, že byla použita starší konfigurace systému, kde se tyto položky související s hl. terminálem dříve vyskytovaly. Prosíme o kontrolu a doplnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel uvádí, že přepětová ochrana (svodič přepětí typu 1+2) pro el. zařízení na střeše objektu bude umístěna v napájecím rozvaděči DT71. Toto je součástí MaR nikoli silnoproudu.

Dotaz č. 4:Dorozumivací zařízení.

V části dorozumivacího zařízení blokové schéma zcela nesouhlasí s půdorysem, v některých bodech ani s VV. Např. místnost č. 436 nemá své WC (ve schéma je ale značené), stejně tak místnost č. 421. Také počet nouzových tlačítek EB-07IP je ve schéma dvojnásobný než v půdorysu. Dále se ve VV vyskytují položky CT-07 a AT-07. Domníváme se, že byla použita starší konfigurace systému, kde se tyto položky související s hl. terminálem dříve vyskytovaly. Prosíme o kontrolu a doplnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel provedl opravu chyb ve schématu a úpravu výkazu výměr. Opravované položky jsou barevně vyznačeny ve výkazu výměr v oddílu D_001: dorozumivací zařízení.

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace následující soubory:

- D.1.4.5.2.1 – Schema dorozumivaci-4NP.pdf
- D.1.4.5.2.2 – Schema dorozumivaci-SCH.pdf

Dále v souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zveřejňuje aktualizovaný soubor pod názvem „Výkaz výměr k ocenění – aktualizovaný 5. 3. 2026“, který je pro dodavatele při tvorbě nabídky závazný.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází i k úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou **v bodě 9. zadávacích podmínek, a to nově do 18. 3. 2026 do 10:00 hod.**

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina