

## Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 02.02.2021  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: III/12917 Útěchovičky – most ev. č. 12917-3, stupeň dokumentace - DUSP  
–výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DUSP k akci III/12917 Útěchovičky – most ev. č. 12917-3
- Dle diagnostického průzkumu, který byl dodán investorem jako součást zadávací dokumentace je most ve špatném technickém stavu. Absence jakékoliv izolace způsobuje masivní protékání celého mostu vodou a s tím spojenou degradaci spárové malty a kamenů klenbové konstrukce. Z kalkulace dlouhodobých nákladů na rok životnosti mostu vyplývá, že oproti částečným rekonstrukcím tohoto mostu (varianta úpravy mostního svršku a dále varianta posílení klenbové konstrukce nadbetonávkou) vychází nejvýhodněji varianta výměny celého mostu za rámovou konstrukci z monolitického železobetonu. Mezi zúčastněnými bylo dohodnuto, že most bude kompletně zdemolován a nahrazen novou konstrukcí dle doporučení diagnostického průzkumu.
- Projektant popsal konstrukci nově navrhovaného mostu - šikmý železobetonový rám s náběhovanou nosnou konstrukcí o kolmé světlosti 4,5 m, která vyhovuje hladině Q100.
- Šířka vozovky na mostě bude oproti stávající konstrukci rozšířena z původní cca 6,15 m na 6,5 m.
- Délka úpravy komunikace bude ve směru na Bořetice cca 8,0 m za hranu výkopu nutného pro provedení nosné konstrukce, stejně tak jako ve směru na Útěchovičky. Na křižovatce ve směru na Útěchovice bude provedena změna příčného sklonu krytu vozovky, aby byly plynule vyrovnány příčné sklony v celé oblasti křižovatky.
- Příčný sklon na mostě bude jednostranný 3,5 % s plynulým napojením na stávající sklon vozovky na koncích úseku rekonstrukce.
- Podélný sklon nivelety na mostě bude cca 2,8 % směrem k obci Bořetice.
- Na krajích mostu budou vyhotoveny monolitické římsy šířky 0,8 m na kterých budou osazena ocelová zábradelní svodidla, která budou přetažena za římsy mostu o 18 m. Pouze v místě stávající plochy podél komunikace na levé straně za opěrou 2 bude svodidlo ukončeno v délce cca 8,0 m za římsou.
- Za římsami bude provedeno zpevnění kamenem do betonu, na které bude na levé straně před opěrou 1 navazovat skluz, pomocí kterého bude komunikace odvodněna. Revizní schodiště bude vyhotoveno na levé straně za opěrou 2.
- Na pravé straně za opěrou 2 v místě strmého svahu směrem k návodní straně Bořetického potoka bude provedeno zpevnění svahu v délce cca 5,0 m za hranici zpevnění kuželu u křídla mostu, kvůli stabilizaci tohoto svahu.
- Obvod staveniště bude na pozemcích Kraje Vysočina, České republiky (správce Lesy ČR) společnosti AGRODAM Hořepník s.r.o., Obce Bořetice a dále soukromých vlastníků Zíky Luboše a Petra. Dle dohody se stavba vyhne lesnímu pozemku p.č. 508 vlastníka Jana Petrušky.
- Od společnosti AGRODAM bude snaha vykoupit celé dotčené pozemky 890/37 a 890/38.
- U pozemku obce Bořetice bude navržen odkup části pozemku, který tvoří svah pozemní komunikace, stejně tak jako u pozemku České republiky a dále pánů Zíkových.
- Koryto potoka pod mostem bude opevněno pomocí kamene do betonu zakončeného betonovým prahem. Ve zpevnění pod mostem budou vytvořeny po obou stranách bermy, které budou ve výšce cca 15 cm nad hladinou běžného průtoku potoka pod mostem. Bermy budou plynule

napojené na okolní terén, aby se po nich dalo přecházet pod mostem – pro údržbu i drobné živočichy.

- Výstavba mostu bude probíhat za úplného uzavření komunikace III/12917 a předpokládá se v roce 2023.
- Objízdná trasa pro nákladní i osobní automobily povede po silnicích II/129, II/112 a I/19.
- Objízdná trasa pro autobusy veřejné dopravy bude navržena přes obce Mašovice, Rovná a Vítovice do obce Bořetice, kde bude zajištěno otáčení autobusů v místě stávajících autobusových zastávek – tento návrh bude projednán se starosty obcí Bořetice a Útěchovičky, kteří se nemohli tohoto jednání zúčastnit. Po případném schválení bude návrh DIO zaslán na vyjádření odborem dopravy, oddělení dopravní obslužnosti pro Kraj Vysočina.
- Projektant rozešle dokumentaci na vyjádření dotčeným orgánům státní zprávy a vlastníkům přilehlých pozemků.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

## stupeň dokumentace - DUSP

# PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 02.02.2021 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
BRÁDĚJ	KČUSV	beranek.1@kcsusv.cz	
VOJTECHOVÁ	KČUSV	VOJTECHOVA.N@KCSUSV.CZ	
Vavřínková	-K-	vavrinka.n@kcsusv.cz / 737 143117	
SEDLÁK	PIIDAKU	martin.sedlak@pida.kcs.cz 772799145	