

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 03.05.2021
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: III/12917 Útěchovičky – most ev. č. 12917-3, stupeň dokumentace - DUSP
– technicko – dokumentační komise

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise ke konceptu DUSP
- Ke konceptu byly vzneseny následující připomínky, které budou projektantem mostu zapracovány:
 1. Do koordinační situace stavby budou doplněny sklony povrchu pozemní komunikace
 2. Úprava svahu kamenným záhozem za opěrou 2 bude nahrazeno kamenem do betonu
 3. V souhrnné technické zprávě bude aktualizován seznam platných předpisů pro nakládání s odpady
 4. Do technické zprávy bude uveden popis stavební jámy – bude otevřená se sklonem svahů 1:1
 5. V povodňovém plánu bude aktualizován příslušný městský úřad
 6. V havarijním plánu bude aktualizován kontakt na příslušné pracoviště krajské hygienické stanice
- K podání na stavební úřad s žádostí o stavební povolení je nutno zajistit podpisy souhlasu se stavbou pro pozemky ve vlastnictví České republiky (správce Lesy ČR) a dále pozemku vlastněných bratry Zíkovými – tuto činnost zajišťuje majetkoprávní oddělení KSÚSV p.o.
- Projektant zkompletuje a odevzdá projektovou dokumentaci. Faktura bude zaslána až po zaslání projektu na stavební úřad s žádostí o stavební povolení.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

III/12917 Útěchovičky – most ev. č. 12917-3

stupeň dokumentace - DUSP

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání - TDK konané dne 03.05.2021 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
Lukáš Bedaňák	KČÚSV	beranek.l@kcrv.cz	
Komka Václav	-u-	vavrnkova.m@kcrv.cz	
Václav Vírka	KČÚSV pro odděl.koutky	jirka.j@kcrv.cz	
Milan Sedláček	PI DATA s.r.o.	sedlak@pidatakin.cz	