

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 26818/2026

Vyřizuje/telefon
Křečková / 564602219

V Jihlavě dne
24. 3. 2026

Veřejná zakázka na stavební práce

„Gymnázium Havlíčkův Brod – Oprava malé tělocvičny“

– informace k zadávací dokumentaci č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/25 ze dne 6. 10. 2025 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
mám dotaz k výkazu výměr: u položek 25 a 79 je uvedeno záporné množství MJ. Jedná se o chybu ve výkazu výměr?

Reakce zadavatele

Zadavatel upřesňuje:

Položka rozpočtu č. 25 583423661R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm s výměrou -22,77 t je uvedena v rozpočtu takto správně. Váže se k položce č. 21 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm frakce 0-63 mm, kde bude použito původní kamenivo z položky č. 2.

Položka rozpočtu č. 79 24696906.AR Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) s výměrou -31,98962 kg je uvedena správně. Váže se na položku č. 72 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky (jehož je součástí materiál uvedený v položce č. 79). Materiál pro penetraci je nahrazen materiálem uvedeným v položce č. 79, 78 a část materiálu zůstává původní.

Dotaz č. 2

Dobrý den,
prosím o upřesnění injektáží zdiva. Dle našeho dodavatele, Vaše zadání není realizovatelné, tudíž není možné vytvořit cenovou nabídku. K vypracování je potřeba záznam z měření vlhkosti a salinity. Prosím o doplnění.

Reakce zadavatele

Zadavatel upřesňuje, že měření vlhkosti a salinity zdiva bylo provedeno a bylo podkladem pro vypracování řešení, které je uvedené v „Projektové dokumentaci“ (D.1.01 Technická zpráva, D.1.04 Půdorys 1.PP – nový stav a v položkách rozpočtu č.13, 14, 15, 16, 18, 19).

Tímto vysvětlením nedochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu tohoto vysvětlení a **neprodužuje lhůtu** pro podání nabídek.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina