

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **III/1335 Rohozná průtah – křiž. II/639**  
 Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
 Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
 IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

**Dotaz č. 1:**

Dotaz ohledně vyfrézovaného materiálu.

Z objektu SO 101.1 intravilán, je uvažováno s použitím frézátu (547,975 m<sup>3</sup>) do recyklace za studena.

4	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	547,975
		"Celoplošné frézování tl.50mm, odvoz do extravilánu k provedení RS CA případně do sanací okrajů. 9530*0,05 = 476,500 [A]  sanace ACL 15% 9530*0,15*0,05 = 71,475 [B]  Mezisoučet = 547,975 [C]"		

V extravilánu tj. SO 102.1. je také uvažováno s celoplošným frézováním. Co zamýšlí Zadavatel s tímto materiálem?

2	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	643,750
---	--------	---	----	---------

*Celoplošné frézování tl.50mm 12875\*0,05 = 643,750 [A]*

*Mezisoučet = 643,750 [E]*

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

**Odpověď:**

U objektu SO 101.1 bude recyklát použit pro provedení RSCA.

U objektu SO 102.1 bude recyklát odvezen a skladován na cestmistrovství Třešť, zároveň bude využit do krajnic a nezpevněných sjezdů.