

Vysvětlení Výzvy pro podání nabídek

| | |
|--------------------------|--|
| Název veřejné zakázky: | Prohlídky a revize technických zařízení EPS, ACS, PZTS, ER a CCTV – Žižkova 1882/57, Ke Skalce 5907/47 Jihlava |
| Předmět veřejné zakázky: | Služby |

Identifikační údaje zadavatele

| | |
|---------------------------------------|---|
| Název: | Kraj Vysočina |
| IČO: | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| Profil zadavatele: | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Ing. Martin Kukla, hejtman kraje Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., vedoucí odboru personálního a hospodářské správy |
| Kontaktní osoba: | Ing. Pavla Řičanová |
| Telefon, fax: | +420 564 602 551 |
| E-mail: | ricanova.p@kr-vysocina.cz |

Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 9 Výzvy k podání nabídek, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 13. 4. 2026 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V článku 5, odstavci 5.1 jsou vedeny mimo provádění kontrol i servisní práce, které nejsou nikde specifikovány. Stejně tak v příloze č.1 zadávací dokumentace smlouva je uvedeno v článku 1, odstavci 1.1 provádět servisní práce a dále v příloze č.2 přílohy č. zadávací dokumentace je uvedeno cena neobsahuje provádění servisních prací mimo pracovní dobu a cena obsahuje provádění servisních prací v pracovní dny pondělí až pátek v pracovní době 7:00 – 16:00.

Prosíme o vysvětlení co obsahují servisní práce, protože dle našeho názoru servisní práce obsahují opravy, případně úpravy systému, které nelze předem nacenit a nejsou součástí provádění kontrol.

Odpověď na dotaz č. 1:

Servisními pracemi jsou myšleny práce související přímo s prováděním kontrol z hlediska měření, nastavení citlivosti prvků, úpravy např. zaostření kamer atd. Nejedná se tedy o opravy jednotlivých součástí např. jejich náhradou.

Dotaz č. 2:

Prosíme o informaci zda má cena za kontroly obsahovat i cenu za zdvihací techniku, která je ke kontrolám potřeba, nebo ji poskytne objednatel.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ohledně potřebné techniky zadavatel uvádí, že záleží na zvoleném způsobu provádění kontroly ze strany dodavatele. Pokud dodavatel považuje za nutné její použití, měl by ji do ceny zahrnout.

Jelikož tímto vysvětlením nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, **ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v článku 6 Výzvy k podání nabídek, tj. do 16. 4. 2026 do 10:00 hodin.**

V Jihlavě

Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS.,
vedoucí odboru personálního a hospodářské správy
Krajský úřad Kraje Vysočina