

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **III/3853 Rozsochy průtah**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz č. 1 ze 17. 4. 2026:

Dobrý den,
chtěli bychom vznést žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Chtěli bychom podat žádost o doplnění tabulky šachtových hodin nebo tabulky šachet k betonovým šachtám.
A dále žádáme u plastových šachet o upřesnění typu dna, včetně informace, které potrubí do ní vede. Dále výšku šachet nebo jak dlouhé šachtové prodloužení je třeba a jaký typ poklopu/mříže s jakou třídou zatížení máme ocenit.

Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

Odpověď:

Ačkoliv zadavatel již není povinen na dotaz odpovídat, a přestože informace byly uvedeny v technických podmínkách a projektové dokumentaci, zveřejňuje tuto odpověď.

Betonové šachty:

- první betonová šachta v km cca 0,735 00 pro flexi drenážní potrubí DN 150 perforace 220° bude dno provedeno pod uhlím 210°.
- druhá a třetí betonová šachta se předpokládá v km 0,510 00 - 0,580 00 pro potrubí PVC DN 300 a bude realizována v případě výměny stávajícího potrubí pro napojení starého a nového potrubí dle situace při stavbě, předpoklad průběžné dno.

Plastové šachty:

- jedná se o revizní šachty D400 pro flexi drenážní potrubí DN 150 perforace 220° s poklopem D400 a průběžné dno. Výška šachty do 1,20m.

Poklopy na drenážní i kanalizační šachty budou litinové, třída zatížení D 400.

Termín pro podání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne: viz podpis

Miluše Kostecká
vedoucí oddělení veřejných zakázek