

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

Číslo jednací 35758/2026

Název veřejné zakázky:	SŠ stavební Třebíč – Oprava povrchů nádvoří
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Petr Pejchal - ve věcech technických
Telefon:	+420 564 602 417, +420 564 602 225
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; pejchal.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 22. 4. 2026 následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V souladu s bodem 2.2. zadávací dokumentace výběrového řízení „SŠ stavební Třebíč – Oprava povrchů nádvoří“ se na Vás tímto obracím se žádostí o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Prosíme o přesné vyspecifikování pol. 36 - příplatek za rozptýlenou výztuž vlákný z polyethylen-teraftalátu pro ACO 11+, 40 mm ani odborné firmy neví, co přesně je tímto míněno.

Žádáme zadavatele o poskytnutí vysvětlení.

Odpověď:

Podkladem pro projekt byl diagnostický průzkum zpracovaný odbornou osobou.

Ve zprávě z diagnostického průzkumu vozovky je uvedeno, citace:

"Jako preventivní opatření pro omezení a oddálení šíření reflexních poruch - trhlin z původní vozovky je provedení vyztužení obrusné vrstvy formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethyle-teraftalatu či jiných obdobných materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti."

Projekt byl zpracován v souladu s diagnostickým průzkumem.

V ČR je možné použít např. dva základní výrobky, a to FORTA-FI od firmy EMZET, nebo FLEXFORCE od firmy CIUR.

Oba materiály jsou certifikované v ČR a výrobce disponuje technologickým pokynem (udává množství vláken apod.).

Dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení.

Ceníková položka na ACO vyztužený vlákny neexistuje, a proto je toto řešeno příplatkem. Zadavatel ověřil tyto informace i na obalovně.

Tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace, proto zadavatel s ohledem na § 98 a 99 zákona lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodu 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 5. 2026 v 10 hod.

Ing. Zdeněk Berka
Vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina