

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

Číslo jednací: 35805/2026

Název veřejné zakázky:	„Transformace Domova Černovice IV. - Brtnice“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
Kontaktní osoba:	Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Ing. Martin Kocmánek – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 415, +420 564 602 214
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; kocmanek.m@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1.:

Barva?

- Ve výpise prvků je cca RAL 7015 jednostranně (dražší provedení cca o 10 – 15%)
- Standardní je barva RAL 7016

To se týká i parapetů Standardně je barva 7016

- Pokud bude 7015, tak bude velký příplatek za lakování do nestandardní barvy + nutné hliníkové boční krytky, které se dají lakovat.

Reakce zadavatele na dotaz č.:

Zadavatel trvá na barevném provedení dle projektové dokumentace. Je na dodavateli, jakým způsobem nacení uvedené položky ve své nabídce.

Dotaz č. 2.:

Zasklení (požadavek na zvukový útlum 34 dB) ?

- Standardní trojsklo se 4 mm skly, má zvukový útlum 33 dB ???
- Nestandardní trojsklo kde bude 1 x 6 mm sklo a zvukový útlum se zvýší na 36 dB ???

Reakce zadavatele:

Zadavatel trvá na neprůzvučnosti dle projektové dokumentace a upozorňuje, že v PD je požadavek na „Rw“ - tedy neprůzvučnost celé výplně otvoru nikoliv pouze zasklení

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že dochází pouze k vysvětlení zadávací dokumentace, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v zadávacích podmínkách beze změny.

Jihlava

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina